

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 02.02.2023  
Naše zn.: POH/06300/2023-2/037200

Vyřizuje: Ing. Petr Lewi  
Tel.: 474 636 736  
Mobil:  
E-mail: Lewi@poh.cz

Datum: 28.02.2023

Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.  
Ing. Kamila Holotová  
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 507/6  
350 02 Cheb

kamila.holotova@dsva.cz

**Cheb, rekonstrukce ulice Kamenná, vč. dešťové kanalizace a retenční nádrže s regulovaným odtokem, na p. p. č. 2273/13 ad. v k. ú. Cheb**

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené dokumentaci pro stavební povolení, kterou jsme obdrželi elektronicky dne 2. února 2023, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

**I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)**

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu dotčeného útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

**II. Vyjádření z hlediska Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)**

Záměr se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem.

S realizací uvedené akce **souhlasíme** při dodržení následujících podmínek:

**III. Stanovisko z hlediska správce povodí a vodního toku**

Do navržené dešťové kanalizace nesmí být vypouštěny žádné odpadní vody.

**IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik**

1. S Povodí Ohře, státním podnikem, závodem Karlovy Vary (Hana Jetenská, tel. 353 436 723, e-mail: [hjetenska@poh.cz](mailto:hjetenska@poh.cz)) bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemku koryta vodního toku p. č. 2478/1 v k. ú. Cheb, tj. užívání pozemku po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou dotčeného pozemku, se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik. Způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut na Povodí Ohře, státní podnik (viz kontakt výše) před vypracováním návrhu smlouvy.
2. Před zahájením a po ukončení prací na pozemku koryta vodního toku p. č. 2478/1 v k. ú. Cheb bude v režii zhotovitele stavby (stavebníka) provedeno předání a převzetí pozemku staveniště za účasti zhotovitele a zástupce Povodí Ohře, státní podnik, provoz Cheb – Emil Kroupa, tel. 354 422 115. O předání a převzetí

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219  
Chomutov 430 03

tel +420 474 636 111  
ID datové schránky 7ptt8gm

e-mail [poh@poh.cz](mailto:poh@poh.cz)  
web [www.poh.cz](http://www.poh.cz)

IČO 70889988  
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení  
KB, a.s., Chomutov, č. ú. 9137441/0100

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

pozemku bude proveden zápis. Případné škody na dotčeném pozemku (nebo odpady ze stavby) budou bez prodlení odstraněny na náklady zhotovitele stavby, případně stavebníka.

3. Při provádění vyústění dešťové kanalizace prostupem ve stávající nábrežní zdi vodního toku Ohře nesmí dojít k jinému poškození této nábrežní zdi. Případné poškození nábrežní zdi při realizaci stavby bude bez prodlení opraveno. Vyústění kanalizace nebude zasahovat do průtočného profilu vodního toku.
4. Po dokončení stavby bude Povodí Ohře, s. p., závodu Karlovy Vary, předloženo zaměření vyústění dešťové kanalizace v nábrežní zdi (v digitální podobě – ve formátu PDF, nebo DXF, případně DWG).
5. Pokud dojde v průběhu prací k jakékoliv odchylce od podmínek tohoto stanoviska a od odsouhlasené dokumentace, budeme o tom neprodleně písemně informováni (e-mailem).
6. Povodí Ohře, s. p., nebude přebírat do své správy objekty nebo zařízení, vybudované během stavby.

Povodí Ohře, s. p., neodpovídá za škody způsobené povodněmi včetně škod způsobených ledovými jevy.

**Předmětem vyjádření** je rekonstrukce ulic v historickém centru města Cheb. Jedná se o stavební úpravy ulice Kamenná, včetně částí přilehlých komunikací. Nové dešťové kanalizace budou v ulicích Kamenná, Kollárova, Cechovní, Kostelní schody, Dominikánská a na křížení ulic Kamenná, Křižovická a Smetanova. Stavební úpravy ulice Kamenná končí na hranici jejího napojení na most přes vodní tok Ohře.

V rámci stavby bude zřízena hlavní „Stoka A“ dešťové kanalizace (DN 400 dl. 186 m a DN 500 dl. 78 m) v ulici Kamenná a na ní napojených šest dešťových kanalizací (DN 200 až 300). Stávající odvodnění dotčených ulic do jednotné městské kanalizace bude zrušeno. Páteřní „Stoka A“ bude zaústěna do retenční nádrže o celkovém objemu 340 m<sup>3</sup>, tvořené propojenými betonovými nádržemi. K řízení odtoku z retenční nádrže bude sloužit regulační šachta, vystrojená hradítkovým šoupátkem pro regulovaný odtok 5,3 l/s. Dále je v retenční nádrži navržen bezpečnostní přeliv. Odtok retenční nádrže (DN 300 dl. 3,6 m) bude zakončen prostupem ve stávající pravé nábrežní zdi vodního toku Ohře (IDVT 10100004) v říčním km cca 240,670.

Území dotčené stavbou (vyjma vyústění kanalizace) se nachází mimo stanovené záplavové území Ohře.

Stavebníkem je Město Cheb, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb.

DSP: Ing. Petr Král - „Cheb, rekonstrukce ulice Kamenná“ (10/2020)

ČHP: 1-13-01-0140-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL\_0080 – „Ohře od hráze nádrže Skalka po Slatinný potok“. Vodní útvar podzemních vod: 21100 – „Chebská pánev“.

Ing. Lenka Bartošová  
vedoucí odboru VH plánování

Ing. Petr Nestler  
vedoucí oddělení kvality vod  
v zastoupení elektronicky podepsal

#### **Rozdělovník**

POh, s. p., závod Karlovy Vary – Hana Jetenská (PoM)

POh, s. p., závod Karlovy Vary – provoz Cheb – Emil Kroupa

11-14/4454, GIS (-888082, -1021563)