

Požadavky na osvětlení v místnostech 1.PP podle ČSN EN 12464-1

Číslo místnosti	Název místnosti	Typ osvětlení (ref. číslo)	Em [lx]	Rovnoměrnost osvětlenosti U_0 [-]	Index podání barev R_a	Index oslnění R_{UG}
0.01	Komerční prostor	35.1	300	0,40	80	22
0.02	Komerční prostor	35.1	300	0,40	80	22
0.03	Komerční prostor	35.1	300	0,40	80	22
0.04	Komerční prostor	35.1	300	0,40	80	22
0.05	Komerční prostor - zázemí	10.1	200	0,40	80	22
0.06	Komerční prostor - WC	10.4	200	0,40	80	25
0.07	Sklad	12.1	100	0,40	80	25
0.08	Technická místnost	11.1	200	0,40	80	25
0.09	Technická místnost - elektro-rozvaděč	11.1	200	0,40	80	25
0.10	Technické zázemí	11.1	200	0,40	80	25
0.11	Technické zázemí	11.1	200	0,40	80	25
0.12	Technické zázemí	11.1	200	0,40	80	25
0.13	Technické zázemí	11.1	200	0,40	80	25
0.14	Zádveří	9.1	100	0,40	40	28
0.15	Chodba	9.1	100	0,40	40	28
0.16	Chodba	9.1	100	0,40	40	28
0.17	WC - invalidé	10.4	200	0,40	80	25
0.18	WC - návštěvníci - ženy	10.4	200	0,40	80	25
0.19	WC - návštěvníci - muži	10.4	200	0,40	80	25
0.20	Úklid	12.1	100	0,40	80	25
0.21	Sklad	12.1	100	0,40	80	25
0.22	Výtah	-	-	-	-	-
0.23	Schodiště - balkón	9.2	100	0,40	40	25
0.24	Šatna - návštěvníci	10.4	200	0,40	80	25
0.25	Šatna - orchestr muži	10.4	200	0,40	80	25
0.26	Šatna - orchestr ženy	10.4	200	0,40	80	25
0.27	Sklad - orchestr	12.1	100	0,40	80	25
0.28	Komora	12.1	100	0,40	80	25
0.29	Sál - hlediště	38.3	200	0,50	80	22
0.30	Sál - jeviště	44.10	300	0,70	80	-
0.31	Komora	12.1	100	0,40	80	25
0.32	Chodba	9.1	100	0,40	40	28
0.33	Hala	9.1	100	0,40	40	28
0.34	Předsálí	36.3	200	0,40	80	22

Požadavky na osvětlení v místnostech 1.PP podle ČSN EN 12464-1

Číslo místnosti	Název místnosti	Typ osvětlení (ref. číslo)	Em [lx]	Rovnoměrnost osvětlenosti U_0 [-]	Index podání barev R_a	Index oslnění R_{UG}
0.35	Sklad	12.1	100	0,40	80	25
0.36	Chodba	9.1	100	0,40	40	28
0.37	WC - ženy	10.4	200	0,40	80	25
0.38	WC - muži	10.4	200	0,40	80	25
0.39	Chodba	9.1	100	0,40	40	28
0.40	Šatna - účinkující	38.2	300	0,60	90	22
0.41	Šatna	10.4	200	0,40	80	25
0.42	Sklad	12.1	100	0,40	80	25
0.43	WC	10.4	200	0,40	80	25
0.44	Chodba - provozní vstup	9.1	100	0,40	40	28
-	Schodiště 1 do 1.NP	9.2	100	0,40	40	25
-	Schodiště 2 do 1.NP	9.2	100	0,40	40	25

Požadavky na osvětlení v místnostech 1.NP podle ČSN EN 12464-1

Číslo místnosti	Název místnosti	Typ osvětlení (ref. číslo)	Em [lx]	Rovnoměrnost osvětlenosti U_0 [-]	Index podání barev R_a	Index oslnění R_{UG}
1.01	Hlavní vstup	44.19	100	0,40	80	25
1.02	Křížová chodba (ambit)	44.19	100	0,40	80	25
1.03	Chodba	44.19	100	0,40	80	25
1.04	TO - Zrcadlový sál	38.1	300	0,60	80	22
1.05	TO - Chodba	44.19	100	0,40	80	25
1.06	TO - šatna	10.4	200	0,40	80	25
1.07	TO - šatna	10.4	200	0,40	80	25
1.08	Chodba	44.19	100	0,40	80	25
1.09	TO - kabinet	44.22	300	0,60	80	19
1.10	VO - kabinet	44.22	300	0,60	80	19
1.11	VO - kabinet	44.22	300	0,60	80	19
1.12	VO - keramická dílna 1	44.15	500	0,60	80	19
1.13	VO - keramická dílna 2	44.15	500	0,60	80	19
1.14	Kaple - nepřístupno	-	-	-	-	-
1.15	HO - klavír	44.1	500	0,60	80	19
1.16	HO - klavír	44.1	500	0,60	80	19
1.17	HO - klavír	44.1	500	0,60	80	19
1.18	HO - klavír	44.1	500	0,60	80	19
1.19	HO - individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
1.20	HO - individuální výuka - bicí	44.1	500	0,60	80	19
1.21	WC personál muži	10.4	200	0,40	80	25
1.22	WC personál ženy	10.4	200	0,40	80	25
1.23	WC chlapci	10.4	200	0,40	80	25
1.24	WC dívky	10.4	200	0,40	80	25
1.25	Úklid	12.1	100	0,40	80	25
1.26	Výtah	-	-	-	-	-
1.27	Schodiště balkón	9.2	100	0,40	40	25
1.28	Nahrávací studio	38.1	300	0,60	80	22
1.29	Velín - osvětlení, zvukař	44.11	300	0,60	80	19
1.30	Balkón - sál	38.3	200	0,50	80	22
1.31	Zázemí - taneční sál	44.19	100	0,40	80	25
1.31a	Zázemí - taneční sál (Chodba)	44.19	100	0,40	80	25
1.31b	Zázemí - taneční sál (Sprcha)	10.4	200	0,40	80	25
1.31c	Zázemí - taneční sál (WC)	10.4	200	0,40	80	25

Požadavky na osvětlení v místnostech 1.NP podle ČSN EN 12464-1

Číslo místnosti	Název místnosti	Typ osvětlení (ref. číslo)	Em [lx]	Rovnoměrnost osvětlenosti U_0 [-]	Index podání barev R_a	Index oslnění R_{UG}
1.31d	Zázemí - taneční sál (Sklad)	44.25	100	0,40	80	25
1.32	HO - individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
1.33	Zádveří	44.19	100	0,40	80	25
1.34	Sklad	44.25	100	0,40	80	25
1.35	HO - individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
1.36	Zádveří	44.19	100	0,40	80	25
1.37	WC - personál	10.4	200	0,40	80	25
1.38	HO - Hudební nauka	44.1	500	0,60	80	19
1.39	Předsíň	44.19	100	0,40	80	25
1.40	Komora	12.1	100	0,40	80	25
1.41	Předsíň	9.1	100	0,40	40	28
1.42	Koupelna, WC	10.4	200	0,40	80	25
1.43	Ubytovna	10.1	200	0,40	80	22
1.44	Chodba	-	-	-	-	-
1.45	Koupelna	-	-	-	-	-
1.46	WC	-	-	-	-	-
1.47	Tech. místnost	-	-	-	-	-
1.48	Obývací pokoj s kuch. koutem	-	-	-	-	-
-	Schodiště 3 do 2.NP	44.20	150	0,40	80	25
-	Schodiště 4 do 2.NP	44.20	150	0,40	80	25

Požadavky na osvětlení v místnostech 2.NP podle ČSN EN 12464-1

Číslo místnosti	Název místnosti	Typ osvětlení (ref. číslo)	Em [lx]	Rovnoměrnost osvětlenosti U_0 [-]	Index podání barev R_a	Index oslnění R_{UG}
2.01	Chodba	44.19	100	0,40	80	25
2.02	Ambit	44.19	100	0,40	80	25
2.03	Chodba	44.19	100	0,40	80	25
2.04	Předsálí	10.4	200	0,40	80	25
2.05	HO - Klášterní knihovna	44.21	300	0,40	80	22
2.06	HO - Sbor	44.1	500	0,60	80	19
2.07	HO - Individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
2.08	HO - Souborová hra	44.1	500	0,60	80	19
2.09	VO - Sklad pomůcek	44.25	100	0,40	80	25
2.10	VO - Ateliér kreslení	44.12	750	0,70	90	19
2.11	VO - Třída na animaci	44.15	500	0,60	80	19
2.12	HO - Klavír	44.1	500	0,60	80	19
2.13	HO - Klavír	44.1	500	0,60	80	19
2.14	HO - Individuální výuka - bicí	44.1	500	0,60	80	19
2.15	HO - Klavír	44.1	500	0,60	80	19
2.16	HO - Klavír	44.1	500	0,60	80	19
2.17	HO - Klavír	44.1	500	0,60	80	19
2.18	HO - Klavír	44.1	500	0,60	80	19
2.19	LDO - Kabinet	44.22	300	0,60	80	19
2.20	WC - Předsíň	10.4	200	0,40	80	25
2.21	LDO - Předsíň	44.19	100	0,40	80	25
2.22	LDO - Šatna	10.4	200	0,40	80	25
2.23	LDO - Šatna	10.4	200	0,40	80	25
2.24	LDO - Sklad rekvizit	44.25	100	0,40	80	25
2.25	LDO - učebna	44.1	500	0,60	80	19
2.26	ZRUŠENO	-	-	-	-	-
2.27	Kuchyňka	10.1	200	0,40	80	22
2.28	Sborovna	44.22	300	0,60	80	19
2.29	WC - Personál muži	10.4	200	0,40	80	25
2.30	WC - Personál ženy	10.4	200	0,40	80	25
2.31	WC - Chlapci	10.4	200	0,40	80	25
2.32	WC - Dívky	10.4	200	0,40	80	25
2.33	WC - Invalidé	10.4	200	0,40	80	25
2.34	Úklid	12.1	100	0,40	80	25

Požadavky na osvětlení v místnostech 2.NP podle ČSN EN 12464-1

Číslo místnosti	Název místnosti	Typ osvětlení (ref. číslo)	Em [lx]	Rovnoměrnost osvětlenosti U_0 [-]	Index podání barev R_a	Index oslnění R_{UG}
2.35	Výtah	-	-	-	-	-
2.36	Pavlač	9.6	30	0,40	-	-
2.37	HO - Chodba	44.19	100	0,40	80	25
2.38	HO - Individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
2.39	HO - Individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
2.40	WC - Dívky	10.4	200	0,40	80	25
2.41	WC - Chlapci	10.4	200	0,40	80	25
2.42	Chodba	44.19	100	0,40	80	25
2.43	HO - Individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
2.44	HO - Individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
2.45	HO - Individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
2.46	Chodba	9.1	100	0,40	40	28
2.47	Hala	9.1	100	0,40	40	28
2.48	Sekretariát	34.2	500	0,6000	80	19
2.49	Ředitelna	34.2	500	0,6000	80	19
2.50	Archiv	34.7	300	0,40	80	25
2.51	Sklad	12.1	100	0,40	80	25
2.52	WC - Personál	10.4	200	0,40	80	25
2.53	Chodba	-	-	-	-	-
2.54	Koupelna	-	-	-	-	-
2.55	WC	-	-	-	-	-
2.56	Komora	-	-	-	-	-
2.57	Byt správce - pokoj	-	-	-	-	-
-	Schodiště 5 do 3.NP	9.2	100	0,40	40	25

Požadavky na osvětlení v místnostech 3.NP podle ČSN EN 12464-1

Číslo místnosti	Název místnosti	Typ osvětlení (ref. číslo)	Em [lx]	Rovnoměrnost osvětlenosti U_0 [-]	Index podání barev R_a	Index oslnění R_{UG}
3.01	Chodba	44.19	100	0,40	80	25
3.02	HO - Individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
3.03	HO - Individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
3.04	HO - Individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
3.05	HO - Individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
3.06	HO - Individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
3.07	HO - Individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
3.08	HO - Individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
3.09	HO - Individuální výuka	44.1	500	0,60	80	19
-	Schodiště 6 do 3.NP	44.20	150	0,40	80	25