



Legenda místností - 1.NP		
Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	SV. VÝŠKA [M]
1.01	Hlavní vstup	2,24-15
1.02	Křížová chodba (enit)	2,85-4,46
1.03	Chodba	3,04-5,50
1.04	TO - Zrcadlový sál	2,31-4,65
1.05	TO - Chodba	2,25-4,15
1.06	TO - šatna	2,25-4,15
1.07	TO - šatna	2,25-4,15
1.08	Chodba	2,70-4,30
1.09	TO - kabinet	2,25-4,15
1.10	VO - kabinet	2,25-4,15
1.11	VO - kabinet	2,25-4,15
1.12	VO - keramická dílna 1	2,85-4,46
1.13	VO - keramická dílna 2	2,85-4,46
1.14	Kaple - nepřístupno	-
1.15	HO - klavír	2,66-4,32
1.16	HO - klavír	2,66-4,32
1.17	HO - klavír	2,66-4,32
1.18	HO - klavír	2,66-4,32
1.19	HO - individuální výuka	2,66-4,32
1.20	HO - individuální výuka - těl	2,66-4,32
1.21	WC - personál muž	2,70-4,30
1.22	WC - personál ženy	2,70-4,30
1.23	WC - čistota	2,70-4,30
1.24	WC - dívky	3,03-4,27
1.25	Úklid	2,70-4,30
1.26	Výťah	-
1.27	Schodiště balkon	-
1.28	Nahrávací studio	2,05-3,84
1.29	Velín - osvětlení, zvuk	2,88
1.30	Balkón - sál	2,85-3,35
1.31	Zázemí - taneční sál	2,71
1.31a	Zázemí - taneční sál (Chodba)	2,71
1.31b	Zázemí - taneční sál (Sproha)	2,71
1.31c	Zázemí - taneční sál (WC)	2,71
1.31d	Zázemí - taneční sál (Skid)	2,71
1.32	HO - individuální výuka	1,55-3,15
1.33	Záhlaví	2,35-3,19
1.34	Skid	2,10-3,46
1.35	HO - individuální výuka	2,20-3,36
1.36	Záhlaví	2,70-3,20
1.37	WC - personál	2,70-3,20
1.38	HO - hudební nauka	1,96-3,30
1.39	Phedon	1,96-3,30
1.40	Komora	1,96-3,30
1.41	Phedon	1,17-3,22
1.42	Koupelna, WC	1,17-3,25
1.43	Ubytovna	1,17-3,22
1.44	Chodba	2,78
1.45	Koupelna	2,78
1.46	WC	2,78
1.47	Tech. místnost	2,78
1.48	Obytný pokoj s kuch. koutem	2,61

Požadavky na osvětlení v místnostech 1.NP podle ČSN EN 12464-1					
Číslo místnosti	Název místnosti	Typ osvětlení (ref. číslo)	Em [lx]	Rovnoměrnost osvětlení U ₀ -1	Index podst. barev R _a
1.01	Hlavní vstup	44.19	100	0,40	80
1.02	Křížová chodba (enit)	44.19	100	0,40	80
1.03	Chodba	44.19	100	0,40	80
1.04	TO - Zrcadlový sál	38.1	300	0,60	80
1.05	TO - Chodba	44.19	100	0,40	80
1.06	TO - šatna	10.4	200	0,40	80
1.07	TO - šatna	10.4	200	0,40	80
1.08	Chodba	44.19	100	0,40	80
1.09	TO - kabinet	44.22	300	0,60	80
1.10	VO - kabinet	44.22	300	0,60	80
1.11	VO - kabinet	44.22	300	0,60	80
1.12	VO - keramická dílna 1	44.15	500	0,60	80
1.13	VO - keramická dílna 2	44.15	500	0,60	80
1.14	Kaple - nepřístupno	-	-	-	-
1.15	HO - klavír	44.1	500	0,60	80
1.16	HO - klavír	44.1	500	0,60	80
1.17	HO - klavír	44.1	500	0,60	80
1.18	HO - klavír	44.1	500	0,60	80
1.19	HO - individuální výuka	44.1	500	0,60	80
1.20	HO - individuální výuka - těl	44.1	500	0,60	80
1.21	WC - personál muž	10.4	200	0,40	80
1.22	WC - personál ženy	10.4	200	0,40	80
1.23	WC - čistota	10.4	200	0,40	80
1.24	WC - dívky	10.4	200	0,40	80
1.25	Úklid	12.1	100	0,40	80
1.26	Výťah	-	-	-	-
1.27	Schodiště balkon	9.2	100	0,40	40

Požadavky na osvětlení v místnostech 1.NP podle ČSN EN 12464-1					
Číslo místnosti	Název místnosti	Typ osvětlení (ref. číslo)	Em [lx]	Rovnoměrnost osvětlení U ₀ -1	Index podst. barev R _a
1.28	Nahrávací studio	38.1	300	0,60	80
1.29	Velín - osvětlení, zvuk	44.1	300	0,60	80
1.30	Balkón - sál	38.3	200	0,60	80
1.31	Zázemí - taneční sál	44.19	100	0,40	80
1.31a	Zázemí - taneční sál (Chodba)	44.19	100	0,40	80
1.31b	Zázemí - taneční sál (Sproha)	44.19	100	0,40	80
1.31c	Zázemí - taneční sál (WC)	44.19	100	0,40	80
1.31d	Zázemí - taneční sál (Skid)	44.19	100	0,40	80
1.32	HO - individuální výuka	44.1	500	0,60	80
1.33	Záhlaví	44.19	100	0,40	80
1.34	Skid	44.25	100	0,40	80
1.35	HO - individuální výuka	44.1	500	0,60	80
1.36	Záhlaví	44.19	100	0,40	80
1.37	WC - personál	10.4	200	0,40	80
1.38	HO - hudební nauka	44.1	500	0,60	80
1.39	Phedon	44.19	100	0,40	80
1.40	Komora	12.1	100	0,40	80
1.41	Phedon	8.1	100	0,40	40
1.42	Koupelna, WC	10.4	200	0,40	80
1.43	Ubytovna	10.1	200	0,40	80
1.44	Chodba	-	-	-	-
1.45	Koupelna	-	-	-	-
1.46	WC	-	-	-	-
1.47	Tech. místnost	-	-	-	-
1.48	Obytný pokoj s kuch. koutem	44.20	100	0,40	80
1.49	Schodiště 3 do 2.NP	44.20	150	0,40	80
-	Schodiště 4 do 2.NP	44.20	150	0,40	80

Legenda:
Viz samostatný výkres D.1.4e.2

Poznámky:
- Veškeré uváděné typy jsou pouze doporučené a lze je nahradit vhodnými ekvivalenty stejných nebo lepšími parametry.
- Polozice a výšky instalace vypínačů a vývodu budou projednány před zahájením prací se zájemcem investora nebo dodavatelem technologických zařízení.
- Rozvody silnoproudé elektroinstalace budou vzájemně koordinovány s rozvody ostatních profesí.

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 400/230V
ochranná opatření: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3
ostatní potřebné údaje: viz. Technická zpráva

ELVOST

Projektant:
Ing. Jiří Voráček
"Sklad"

Zodpovědný projektant:
Ing. Jiří Stehlík
"Česká"

Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb
Karlůvský
Alce

nam Krále Jiřího z Cheb
www.elvost.cz
ICO 46802571
e-mail: elvost@seznam.cz

Číslo zakázky:
230805
Datum:
03/2024
Měřítko:
1:75
Stupeň:
DSP
Číslo výkresu:
D.1.4e.9