

Odpověď zadavatele na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 02.04.2025

Znění žádosti:

- pol.č. 23 - Plotová zeď tl. 195mm z betonových tvarovek oboustranně štípaných přírodních na MC vč. spárování

Ve výkazu výměr je výše uvedená položka s tl. 195mm, v zadávací dokumentaci a TZ je zmíněna tl. 250mm, tato tloušťka se dle našich informací nevyrábí. Prosíme o upřesnění, která tloušťka je tedy správná?

- Pol.č. 25 – Plotová stříška pro zeď tl. **295mm** z tvarovek broušených přírodních

Tato položka souvisí s pol.č. 23, měla by být správně tl. 195mm, prosíme o úpravu VV

- Pol.č. 26 – Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 20/25

*Ve výkazu je uveden výpočet výměry: 1,5*34 ks – ve výkresu a zadávací dokumentaci je uvedena dl. 1800mm, tudíž by výpočet výměry ve výkazu výměr by měl být 1,8*34 = 61,2m. Prosíme o upřesnění, která šířka je platná, ev. o úpravu výkazu výměr.*

Odpověď:

pol. 23 ponechána - správně je tvárnice tl.195
pol.25 opravena ve výkazu
pol.26 opravena ve výkazu