



#### LEGENDA MATERIÁLU

- OBVODOVÁ STĚNA TVOŘENA KERAMICKOU TVAROVKOU IL. 380 mm  
TRÍDA PEVNOSTI P10 MPa, BROUŠENÁ NA TENKOVRSTVOU MALTY
- OBVODOVÁ STĚNA TVOŘENA KERAMICKOU TVAROVKOU IL. 300 mm  
TRÍDA PEVNOSTI P10 MPa, BROUŠENÁ NA TENKOVRSTVOU MALTY
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVKÝCH VYPLNĚNÝCH POLYSTYRENEM IL. 300 mm  
TRÍDA PEVNOSTI P10 MPa, BROUŠENÁ NA TENKOVRSTVOU MALTY
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVKÝCH IL. 200 mm  
TRÍDA PEVNOSTI P10 MPa, BROUŠENÁ NA TENKOVRSTVOU MALTY  
ZDIVO NEPODEPIRÁ STROPNÍ DILCE!

#### ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE:

BETON ČSN EN 206-1  
C20/25- $\chi$ C2-CI 0,20-Dmax 22-S3

#### KRYTÍ

40 mm

#### NADZEMNÍ KONSTRUKCE:

BETON ČSN EN 206-1  
C25/30- $\chi$ C1-CI 0,20-Dmax 22-S3

#### KRYTÍ

20 mm

#### OCCEL

S235 JR

#### OCCEL

B500B (10 505 R, síť KARI)

V1.1 ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC, 380/250MM  
2+2ØR12 + TRØR6 PO 250MM  
(SPODNÍ LÍČ VĚNCE +3,750 – ZDIVO TL.380MM)  
celkem 48,5bm  
odhadované množství výztuže 300kg

V1.2 ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC, 300/250MM  
2+2ØR12 + TRØR6 PO 250MM  
(SPODNÍ LÍČ VĚNCE +2,970 – ZDIVO TL.300MM)  
celkem 77,5bm  
odhadované množství výztuže 460kg

V1.3 ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC, 200/230MM  
2+2ØR10 + TRØR6 PO 250MM  
(SPODNÍ LÍČ VĚNCE +2,970 – ZDIVO TL.200MM)  
celkem 42,1bm  
odhadované množství výztuže 250kg

#### POZNÁMKA:

- SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘED VÝROBOU A PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY A KÓTY UVÁDĚNÉ NA VÝKRESE DLE SKUTEČNOSTI, V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPRAVIT (KONZULTOVAT)
- PROSTUPY ZÁKLADY PRO TECHNOLOGII OVĚŘIT DLE PROJEKTU TECHNOLOGIE
- PROSTUPY KOORDINOVAT S ASR ČÁSTI
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH TECH. NOREM A PŘEDPISŮ A TECHNOLOGICKÝCH USTANOVENÍ A DODRŽOVAT ZÁKON 309/2007 sb., NV 362/2005 sb. A 591/2006 sb.

0,000 = PODLAHA ZÁDĚVĚŘÍ = 49 0,800

PROJEKTANT		KONTROLOVAL		HIP		OPRAVNĚNÁ OSOBA		ČÍSLO VÝTISKU	
Ing. Jan Kovář		Ing. Jan Kovář		Bc. Luděk Nedělka		Ing. Jan Kovář			
STAVEBNÍK		místo Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb						DATUM	
NÁZEV AKCE		PD - Výstavba zázemí SDH Cheb - Háj				MÍSTO AKCE Šumavská, Cheb 350 02		01/23	
								REVIZE	
NÁZEV ČÁSTI		D.1.2. - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (SKR)						ÚCEL	
						C. POPISNÉ		MÉRITKO	
						C. POZEMKU		150/1	
						KAT. ÚZEMÍ		Háj u Cheb [636576]	
OBSAH VÝKRESU		TVAR STROPU NAD 1.NP						KÓTY	
								mm	
						INT. ČÍSLO		POR. ČÍSLO	
						I23002016		D.1.2.02	