



- LEGENDA MATERIÁLU
- OBVODOVÁ STĚNA TVOŘENA KERAMICKOU TVAROVKOU IL. 380 mm
TRÍDA PEVNOSTI P10 MPa, BROUŠENÁ NA TENKOVRSTVOU MALTY
 - OBVODOVÁ STĚNA TVOŘENA KERAMICKOU TVAROVKOU IL. 300 mm
TRÍDA PEVNOSTI P10 MPa, BROUŠENÁ NA TENKOVRSTVOU MALTY
 - VYTNÍ NOSNÉ ŽDÍVO Z KERAMICKÝCH TVAROVKÝCH VYPLNĚNÝCH POLYSTYRENEM IL. 300 mm
TRÍDA PEVNOSTI P10 MPa, BROUŠENÁ NA TENKOVRSTVOU MALTY
 - ŽDÍVO Z KERAMICKÝCH TVAROVKÝCH IL. 200 mm
TRÍDA PEVNOSTI P10 MPa, BROUŠENÁ NA TENKOVRSTVOU MALTY
ŽDÍVO NEPODEPIŘÁ STROPNÍ DÍLCE!

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE:
BETON ČSN EN 206-1
C20/25-**XC2-CI** 0,20-Dmax 22-S3
KRYTÍ
40 MM

NADZEMNÍ KONSTRUKCE:
BETON ČSN EN 206-1
C25/30-**XC1-CI** 0,20-Dmax 22-S3
KRYTÍ
20 MM

OCCEL
S235 JR
OCCEL
B500B (10 505 R, síť KARI)

V2.1 ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC, 380/250MM
2+2ØR12 + TRØR6 PO 250MM
(SPODNÍ LÍČ VĚNCE +6,790 - ŽDÍVO TL.380MM)
celkem 48,5bm
odhadované množství výztuže 300kg

V2.2 ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC, 300/250MM
2+2ØR12 + TRØR6 PO 250MM
(SPODNÍ LÍČ VĚNCE +6,790 - ŽDÍVO TL.300MM)
celkem 102,1bm
odhadované množství výztuže 620kg

V2.3 ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC, 200/230MM
2+2ØR10 + TRØR6 PO 250MM
(SPODNÍ LÍČ VĚNCE +6,790 - ŽDÍVO TL.200MM)
celkem 46,7bm
odhadované množství výztuže 280kg

POZNÁMKA:

- SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘED VÝROBOU A PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY A KÓTY UVÁDĚNÉ NA VÝKRESE DLE SKUTEČNOSTI, V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPRAVIT (KONZULTOVAT)
- PROSTUPY ZÁKLADY PRO TECHNOLOGII OVĚŘIT DLE PROJEKTU TECHNOLOGIE
- PROSTUPY KOORDINOVAT S ASR ČÁSTI
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH TECH. NOREM A PŘEDPISŮ A TECHNOLOGICKÝCH USTANOVENÍ A DODRŽOVAT ZÁKON 309/2007 sb., NV 362/2005 sb. A 591/2006 sb.

0,000 = PODLAHA ZADVEŘÍ = 49 0,800									
PROJEKTANT		KONTROLOVAL		HIP		OPRAVNĚNÁ OSOBA		ČÍSLO VÝTISKU	
Ing. Jan Kovář		Ing. Jan Kovář		Bc. Luděk Nedělka		Ing. Jan Kovář			
STAVEBNÍK		město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb						DATUM	01/23
NÁZEV AKCE		PD - Výstavba zázemí SDH Cheb - Háj				MÍSTO AKCE		REVIZE	
						Šumavská, Cheb 350 02		ÚČEL	
NÁZEV ČÁSTI		D.1.2. - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (SKR)				Č. POJISNÉ		MĚŘÍTKO	FORMAT
						Č. POZEMKU			
						150/1			
						KAT. ÚZEMÍ		KÓTY	mm
						Háj u Cheb [636576]			
OBSAH VÝKRESU		TVAR STROPU NAD 2.NP				INT. ČÍSLO		POR. ČÍSLO	
						123002016		D.1.2.03	