

Tabulka místností 2.NP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Světlá výška
2.01	SKLAD HADIC, LOŽNÍHO VYBAVENÍ JEDNOTKY	70,79	3,255
2.02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI	18,32	3,020
2.03	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST + PROSTOR SCHODIŠTĚ	88,11	3,255
2.04	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	10,41	3,255
2.05	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	20,13	3,255
2.06	KANCELÁŘ VELITELE	13,88	3,255
2.07	KUCHYŇ	15,19	3,255
2.08	SKLAD	5,49	3,255
2.09	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	6,57	3,255
2.10	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY	14,95	3,020
		263,83 m²	

LEGENDA

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - (PP - HT SYSTÉM, PVC - KG SYSTÉM)
DEŠŤOVÁ KANALIZACE - (PP - HT SYSTÉM, PVC - KG SYSTÉM)

WC ZÁCHODOVÁ MÍSA
WC-I ZÁCHODOVÁ MÍSA - INVALIDÉ
U UMYVADLO
U-I UMYVADLO - INVALIDÉ
TV ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
M MÝČKA
S SPRCHA
P PISOÁR
VP VPUŠŤ PODLAHOVÁ
VPP VPUŠŤ PODLAHOVÁ POJÍŽDĚNÁ
D OŘEZ
VL VÝLEVK
H HYDRANT

POZNÁMKY:

UCHYČENÍ POTRUBÍ

UCHYČENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

IZOLACE KANALIZACE


POTRUBÍ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ Z PE II. 5mm


SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%.
SVODNÉ (LEŽATÉ) POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2%.

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.



000 = PODLAHA ZÁDVEŘÍ = 490,800				ČÍSLO VÝTISKU	
PROJEKTANT Martin Kopecký	KONTROLOVAL Bc. Luděk Nedělka	HP Ing. Tomáš Duban	OPRAVNĚNÁ OSOBA Ing. Miroslav Bartoň	 580 01 Havlíčkův Brod	
STAVEBNÍK město Chab, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1714, 350 02 Chab					
NÁZEV AKCE PD - Vytavba zázemí SDH Chab - Haje - úprava	MÍSTO AKCE Šumavská, Chab 350 02		REVIZE	UČEL	
NÁZEV ČÁSTI D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	C. POPISNÉ C. POZEMKU KAT. UZEMÍ		150/1 Haje u Chab (S35576)	MĚŘITKO 1:50	FORMÁT 6x44
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE	KÓTY mm		INT. ČÍSLO 123002016	POR. ČÍSLO 05	