

POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU

- 150/1 - Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb
- 158/203 - Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb
- 158/202 - Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb
- 170/43 - Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb
- 170/42 - Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb
- 158/199 - Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb
- 158/200 - Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb

- SP SVORKA
- ZEMNÍ DRÁT FeZn D10 mm
- PVC TRUBKA (NAPŘ.: KG) - VNITŘNÍ D140 mm (OTVORY PRO KABELY - PŘIPRAVIT PŘEDEM)
- CYKY-J5x6 mm² V TRUBCE (KOPOFLEX D 50 mm)
- DRÁT FeZn D10 mm + 2x SR03
- STOŽÁR V PVC TRUBCE - ZAJIŠTĚN ZAKLÍNOVÁNÍM A ZAPÍSKOVÁNÍM
- BETONOVÝ ZÁKLAD

BETONOVÝ ZÁKLAD

uložit do trubky 90mm pod vozovkou v hloubce -1,0m

zvukový majáček se signálem STÚJ sloupek s UR skříní sděl. vedení

TCEPKPFLE 5x4x0,6 - přípojka sděl. vedení + chránička HDPE50mm pro budoucí optický kabel délka do 25m

čerpací jímka tlakové kanalizace 400V/10A - přívod CYKY-J5x2,5+FeZn10

vývod pro signalizaci přednosti jízdy hasič. vozů CYKY-J5x6 + FeZn10

přípojka distribučního vedení NN délka do 12m

uložit do trubky 90mm pod vozovkou v hloubce -1,0m

jímka dešťové vody připojení čerpadla CYKY3x2,5


uložit do trubky 90mm pod vozovkou v hloubce -1,0m

uložit do trubky 90mm pod vozovkou v hloubce -1,0m


vývod pro signalizaci přednosti jízdy hasič. vozů CYKY-J5x6 + FeZn10

ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2

VOLNÝ TERÉN A KOMUNIKACE:



CHODNÍKY:



NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C
OCHRANA PŘED PORUCHOU
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NEZBYTNÉ PROVÉST DETAILNÍ VYTÝČENÍ VŠECH ZEMNÍCH SÍTÍ. SOUBĚH A KŘÍŽENÍ BUDE ŘEŠEN PODLE ČSN 736005 ED.2.

VYPRACOVAL J.Provazník	HIP Ing. T.Duben	AUTORIZACE Ing.L.Mach		ERPLAN PROJEKČNÍ ATELIER	ČÍSLO VÝTIKU
STAVEBNÍK město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb	DATUM 12/2024				
NÁZEV AKCE PD - Výstavba zázemí SDH Cheb - Háje	MÍSTO AKCE Šumavská, Cheb 350 02			REVIZE	
NÁZEV ČÁSTI D.1.4.5. TPS zařízení silnoproudé elektroinstalace	Č. POPISNÉ		MĚŘÍTKO 1:250	ÚČEL DPS	FORMÁT 2xA4
OBSAH VÝKRESU Vnější rozvod elektro	Č. POZEMKU 150/1	KAT. ÚZEMÍ Cheb [636576]	KÓTY V MM	INT. ČÍSLO 23002016	POŘ. ČÍSLO D1.4.5-06