


LEGENDA

- N1.01-III ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU
— · — HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
⚡ REI 60/DP1 POŽ. ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
R 60/DP1 POŽ. ODOLNOST NOSNÉ KONSTRUKCE
REI 60/DP1 POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE
— · · — POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
← d=1,0m ODSTUPOVÁ VZDÁLENOST

POZNÁMKA

VŠECHNY PROSTUPY POŽÁRNÍM STROPEM NAD 2.NP MUSÍ BÝT POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY DLE ČSN 73 0810.
V MÍSTĚ PROSTUPU JAKÉHOKOLIV POTRUBÍ, KABELU APOD. STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM (TEPELNOU IZOLACÍ) MUSÍ BÝT KOLEM PROSTUPU DO VZDÁLENOSTI MIN. 300 mm (MĚŘENO OD OKRAJE PROSTUPU) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ POUZE Z MINERÁLNÍ IZOLACE.
PROSTUPY VZT POŽÁRNÍM STROPEM NAD 2.NP MUSÍ BÝT OPATŘENY POŽÁRNÍMI KLAPKAMI.

0,000 = PODLAHA ZÁDVEŘÍ = 490,800					
PROJEKTANT		KONTROLOVAL	HIP	OPRAVNĚNÁ OSOBA	<div> PROJEKTOVATEL U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod</div> <div>ČÍSLO VYTISKU</div>
Ing. Josef Král		Ing. Josef Král	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Josef Král	
STAVEBNÍK		město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb			DATUM
NÁZEV AKCE		PD - Výstavba zázemí SDH Cheb - Háje - úprava		MÍSTO AKCE	04/24
NÁZEV ČÁSTI		D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení		Šumavská, Cheb 350 02	REVIZE
				Č. POJISNÉ	ÚČEL
				Č. POZEMKU	ZSPD
				KAT. ÚZEMÍ	1:100
				Háje u Cheb [636576]	FORMÁT
OBSAH VÝKRESU		Půdorys střechy			KÓTY
					mm
					INT. ČÍSLO
					123002016
					POR. ČÍSLO
					D.1.3.4