



PODÉLNÝ ŘEZ



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



POZNÁMKA:

Před zahájením zemních prací požádá dodavatel majitele sítí o jejich vytyčení, hloubka bude ověřena.  
Provedení pokládky, křížení tras a hloubkové poměry musí být provedeny dle ČSN 73 6005 a souvisejících předpisů, případně dle stanovisek dotčených orgánů.  
Stavba je povinná řídit se vyhláškou č. 268/2009 Sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a dalšími platnými normami ČR.

PŘI PRŮCHODU JEDNOTLIVÝMI ZDMI, BUDE PLYNOVOD ULOŽEN DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE UTĚSNĚNÉ PROTI PŮSOBNÍ VODY ( dle TPG 704 01 )

Podzemní část domovního plynovodu: podle ČSN EN 12 007-1 až -3  
-krytí plynovodu: 1,0 – 1,2 m ( ve vozovce min. 1 m)  
-spádování plynovodu : podle terénu

Domovní plynovod volně vedený: podle ČSN EN 1775 a TPG G 704 01  
-veden při stěně, uchycen v objímkách

Ostatní sítě

- minimální vzdálenosti při křížení a souběhu plynovodu  
s ostatními sítěmi podle ČSN 73 6005 – viz výkresová část  
- v místě křížení sítí provádět výkopové práce ručně s mimořádnou opatrností

0,000 = PODLAHA ZÁDVEŘÍ = 490,800									
PROJEKTANT		KONTROLOVAL		HIP		OPRÁVNĚNÁ OSOBA		<div><div>CR PLAN</div><div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div><div>U Borové 69</div><div>580 01 Havlíčkův Brod</div></div>	ČÍSLO VÝTISKU
Projectica s.r.o.		Ing. Tomáš Duben		Bc. Luděk Nedělka		Ing. Jan Funda			
						ČKAIT 0015205			
STAVEBNÍK		město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb						DATUM	
NÁZEV AKCE		PD - Výstavba zázemí SDH Cheb - Háje				MÍSTO AKCE		01/2024	
						Šumavská, Cheb 350 02		REVIZE	
NÁZEV ČÁSTI		D.2.1.4 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA				Č. POJISNÉ		ÚČEL	
						Č. POZEMKU		ZSPD	
						KAT. ÚZEMÍ		MĚŘITKO	
						Cheb [636576]		FORMÁT	
OBSAH VÝKRESU		PODÉLNÝ PROFIL, PŘÍČNÝ ŘEZ						A3	
								INT. ČÍSLO	
								123002016	
								POŘ. ČÍSLO	
								04	