



LEGENDA VYTÁPĚNÍ:

POTRUBÍ  
Cu MĚDĚNÉ TRUBKY POLOTVRDE F25DLE DIN EN 1057 (ZNAČENO VNĚŠÍ PRŮMĚR X TL. STĚNY)  
Al POTRUBÍ PE-AL-PEX, PN10, ODOLNOST DO 95C (ZNAČENO VNĚŠÍ PRŮMĚR X TL. STĚNY)

IZOLACE  
TBX IZOLAČNÍ POTRUBNÍ NÁVLEKY Z PĚNOVÉHO POLYETHYLENU (ZNAČENO VNITŘNÍ PRŮMĚR X TL. STĚNY)  
PAC MINERÁLNÍ VLNA S HLINÍKOVOU FOLII V ROZMĚROVÉ RADE PRO Cú POTRUBÍ (ZNAČENO VNITŘNÍ PRŮMĚR X TL. STĚNY)  
RAD. VENTILY  
MULTILUX 4-SET ŠROUBENÍ S VENTILEM PRO SPODNÍ STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ, UNIVERZÁLNÍ PROVEDENÍ  
ZNAČENÍ VENTILŮ  
TYP ARMATURY/PROVEDENÍ/DIMENZE/NASTAVENÍ  
PROVEDENÍ P=PŘÍME, R=RŮHOVÉ, UP=ÚHLOVÉ PRAVÉ, UL=ÚHLOVÉ LEVÉ, A=AXIÁLNÍ  
PŘÍSLUŠENSTVÍ ARMATUR VIZ TZ A SPECIFIKACE  
ARMATURY  
VK VYPOUŠTĚČI KOKHOUT, DIMENZE  
AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, DIMENZE  
MĚŘICÍ ARMATURY DLE ZYKLOSTI  
OTOPNÁ TĚLESA  
DESKOVÉ RADIÁTORY RADIK SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM-VÝBĚR DLE ŘEŠENÍ INTERIERU  
STÁVAJÍCÍ LITNOVÉ RADIÁTORY

JAROSLAV HOBL  
Dvořákova 34  
35002 Cheb  
IČO : 68806043  
mobil : +42060246264  
e-mail : j.hobl@seznam.cz

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL, KRESLIL
ING. ROMAN MACKO	JAROSLAV HOBL
MŮ : CHEB	ÚČEL : DSŘ, DVZ
DATUM : 08 / 2024	KÚ : CHEB
STAVEBNÍK	Město CHEB
NÁM. KRÁLE JIŘIHO Z PODĚBRAD 1/14, 35002 CHEB	
STAVBA	
REKONSTRUKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY st. p. č. 1458 Obrněné Brigády 615/1, 35002 Cheb Ústřední vytápění	1 : 100 č. VÝKRESU
PŮDORYS 1. NP GALERIE	03

ZELENÁ BARVA – STÁVAJÍCÍ (I JEN PŘEDPOKLÁDANÉ) ROZVODY A TĚLESA  
ČERVENÁ BARVA – NOVÉ ROZVODY A TĚLESA

POZNÁMKA :

LOKÁLNÍ REGULACE TĚLES TERMOSTATICKÝMI VENTILY S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ  
VEŠKERÉ PROSTUPY PŘÍVODŮ POŽÁRNĚ-DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI DLE PBŘ  
PŘ. OPATŘENY BEZÚDRŽBOVÝMI PROTIPOŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI S ODOLNOSTÍ 30 MINUT