TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP				
ČÍSLO	JMÉNO	PLOCHA (M2)	OBVOD (M)	VÝŠKA (M)
2.01	SCHODIŠŤOVÁ HALA	46.22	30.28	4,11
2.02a	KANCELÁŘ	9.50	13.20	3,27
2.02b	SERVER	15.57	18.10	3,27
2.03	HALA-SÁL	135.83	47.70	5,02
2.04	KANCELÁŘ	19.94	18.49	3,42
2.05	KANCELÁŘ	19.51	18.57	3,42
2.06	KANCELÁŘ	23.91	22.36	3,42
2.07	KOMORA POD SCHODY	1.98	5.96	2.6
2.08	CHODBA	3.69	7.70	3,44
2.09	KUCHYŇKA	7.55	12.50	3,44
2.10	CHODBA	10.41	18.01	4,33
2.11	WC	1.24	4.47	4,2
2.12	WC	1.21	4.41	4,2
2.13a	ZÁZEMÍ	2.05	6.00	4,33
2.13b	ZÁZEMÍ	2.07	6.40	4,33
2.13c	ZÁZEMÍ	0.99	4.90	4,33



Legenda:

- TABLO Tablo obsluhy
- Hlásič kouřový-optický
- KTPO Klíčový trezor
- OPPO Obslužné pole požární ochrany
- Výstupní ovládání
- Požární klapka
- Siréna vnitřní
- Siréna vnější s blikačem
- EPS ÚSTŘEDNA EPS

rozvodná soustava:
síť TN-S, 1/N/PE, AC, 230V, 50 Hz
síť SELV, DC, 2÷24V

ochranná opatření:
automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3

ostatní potřebné údaje:
viz Technická zpráva

ELVOST
projekty elektro
návrhy a dodávky
osvětlení
nám Krále Jiřího 8, Cheb
www.elvost.cz
IČO:46862579
e-mail: elvost@seznam.cz

Paré:

Zodpovědný projektant:	Kontroloval:	Kreslil:	Číslo zakázky:
Ing. Jiří Stehlík	Ing. Jiří Voráč	Ing. Jaroslav Panec	240110

Stavebník:
Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb

Datum: 09/2024

Kraj:	Obec:	Měřítko:
Karlovarský	Cheb	1:100

Akce:
Rekonstrukce městské knihovny v Chebu
Obrněné brigády 615/1, 350 02 Cheb

Stupeň: DPS

Část:
D.1.4f Slaboproudá elektrotechnika

Číslo výkresu: **D.1.4f.5**

Obsah:
Půdorys slaboproudých rozvodů 2.NP