

Odpovědi zadavatele na doručené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 29.04.2025 a 30.04.2025

Znění žádosti ze dne 29.04.2025:

Dobrý den, prosím o reakci na dotaz:

Ve výkazu výměr a výpisu prvků chybí okno O 13, které je v půdorysu a pohledu

Ve výkazu výměr chybí pozice dveří D01, která je uvedena ve výpisu dveří

Dle PBR by dveře D07 měly být EW 15 DP3 -C3, ve výkazu výměr není uvedeno

Ve výkazu výměr je špatně uvedena velikost všech sekčních vrat - výška/šířka – uvádí se obráceně

Pol. 403 vybavení pro invalidy – co vše má obsahovat?

Znění žádosti ze dne 30.04.2025:

Ve výkazu výměr pravděpodobně chybí položka plastových dveří D01, která je uvedena ve Výpisu dveří. Prosím o doplnění. Předem děkuji

Odpověď zadavatele:

Ve výkazu výměr a výpisu prvků chybí okno O 13, které je v půdorysu a pohledu

- **Ve výkazu výměr D.1.1-D01 přidána nová položka č.453 vložená za položku č.370**

Ve výkazu výměr chybí pozice dveří D01, která je uvedena ve výpisu dveří // Ve výkazu výměr pravděpodobně chybí položka plastových dveří D01, která je uvedena ve Výpisu dveří.

- **Ve výkazu výměr D.1.1-D01 přidána nová položka č.454 vložená před položku č.354**

Dle PBR by dveře D07 měly být EW 15 DP3 -C3, ve výkazu výměr není uvedeno

- **Ve výkazu výměr D.1.1-D01 upravený popis položky č.313**

Ve výkazu výměr je špatně uvedena velikost všech sekčních vrat - výška/šířka – uvádí se obráceně

- **Ve výkazu výměr D.1.1-D01 upravený popis položek č.380, 381, 382 a 383**

Pol. 403 vybavení pro invalidy – co vše má obsahovat? – popis co vše má obsahovat se nachází v technické zprávě D.1.1.1, na straně 4 a 5

- **Ve výkazu výměr D.1.1-D01 upravený popis položky č.402**