

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

## KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32

Váš dopis zn.:	(DS)	
Ze dne:	16.10.2023	┌
Číslo jednací:	KHSKV 11699/2023/HDM/Prů – S10	└
	Atelier Stoeckl s.r.o.	
	Jánské náměstí 267/7	
Vyřizuje:	Barbara Průchová	350 02 Cheb
Telefon:	355 328 471, 602 219 795	
E-mail:	<a href="mailto:barbara.pruchova@khskv.cz">barbara.pruchova@khskv.cz</a>	
Datum:	31.10.2023	└

**„Rekonstrukce kuchyně se zázemím na 1.ZŠ Cheb“**, Americká 1453/36, 350 02 Cheb, st.p.č. 5899, k.ú. Cheb

**Stavebník:** Město Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, IČO: 00253979

**Zástupce stavebníka:** Atelier Stoeckl s.r.o., se sídlem Mikulášská 455/9, 326 00 Plzeň, Východní předměstí, pobočka Jánské náměstí 267/7, 350 02 Cheb, IČO 02099624, na základě plné moci ze dne: 02.10.2023

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary (dále jen „KHS KK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti zástupce stavebníka ze dne 16.10.2023, ve věci výše uvedené stavby a k ní připojené projektové dokumentaci vydává toto:

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

KHS KK po posouzení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví s předloženou projektovou dokumentací stavby **„Rekonstrukce kuchyně se zázemím na 1.ZŠ Cheb“**, Americká 1453/36, 350 02 Cheb, st.p.č. 5899, k.ú. Cheb

**souhlasí.**

#### Odůvodnění:

Projektovou dokumentaci vypracoval zástupce stavebníka v září 2023. Předloženo bylo č. zakázky 2014021. Zástupce stavebníka požádal KHS KK o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro účely stavebního řízení.

Projektová dokumentace řeší celkovou rekonstrukci kuchyně v 1.NP a 1.PP stávajícího objektu školní kuchyně v areálu 1. ZŠ Cheb. Součástí rekonstrukce je modernizace kuchyně a jejího zázemí.

Dispozičně bude kuchyň v 1.NP členěna na části: varná část, hrubá přípravná masa a vajec, hrubá přípravná zeleniny, mytí a skladování provozního nádobí, mytí a skladování stolního nádobí, výdej jídel, jídelna, úklidová místnost, kancelář a sklad – archiv. V zázemí kuchyně v 1.PP budou sklady, hygienické zázemí pro zaměstnance (předsíň s 2 umyvadly, 2 WC kabiny a sprcha), šatna, strojovna, výměňková stanice, úklidová místnost, prádelna a sušárna. Dále dojde ke kompletní rekonstrukci vzduchotechniky, elektroinstalace, vodovodu, k výměně ležaté kanalizace pod částí objektu a k výměně kanalizace zavěšené pod stropem a směřující do lapolu. V rámci nového řešení vzduchotechniky bude upraven prostor v 1.PP objektu. Nově budou rekonstruovány podlahy se spádem, nášlapné vrstvy a omyvatelné obklady stěn. Úpravy budou provedeny před vstupem do budovy v přístřešku na rampě, následně zde bude osazen chladicí box pro odpad. V 1.PP bude kromě příčky vybourána podlaha pro umístění chladicího a mrazicího boxu. Na hygienickém zázemí pro zaměstnance dojde k výměně stávajících zařizovacích předmětů za nové. Veškeré gastro zařízení instalované v kuchyni bude nerezové. Nově budou modernizovány oba nákladní výtahy.

Pro větrání a úpravu vzduchu uvedených prostor 1.NP bude navržena nová modulární klimatizační jednotka se zpětným získáváním tepla pomocí deskového výměníku umístěná v prostoru strojovny vzduchotechniky v 1.PP. Zdrojem tepla a chladu budou čtyři tepelná čerpadla (vzduch/vzduch) pracující v zimě v reverzibilním chodu. Čtyřokruhový výparník vzduchotechnické jednotky bude propojen potrubím chladiwa R410a s tepelnými čerpadly umístěnými u fasády objektu. Od jednotky je vzduch veden potrubím v šachtě nad střechu objektu, kde je dále vyfukován do venkovního prostoru. Pro větrání prostor zázemí kuchyně v 1.PP je navržena kompaktní větrací jednotka se zpětným získáváním tepla pomocí deskového výměníku, umístěná v prostoru nové strojovny vzduchotechniky v 1.PP. Zdrojem tepla pro ohřev vzduchu bude výměník s teplotním spádem 70/50 °C. Vzduch bude nasáván přes protidešťovou žaluzii z fasády objektu. Bude vybudováno nové ústřední vytápění včetně radiátorů pro rekonstruovanou část objektu v 1.NP a 1.PP, které bude napojeno na stávající rozvod vytápění.

Hygienická zázemí a prostory uvnitř dispozic budou odvětrány nuceným odtahem. Umělé osvětlení je navrženo podle požadavků ČSN EN 12464–1. K umyvadlům, dřezům, výlevkám a sprše bude zajištěn přívod tekoucí pitné studené a teplé vody. Rekonstruované prostory budou nově vymalovány.

**Závěrem KHS KK upozorňuje**, že včas před zahájením užívání stavby bude KHS KK předložen doklad o výsledku laboratorního rozboru pitné vody z vnitřního vodovodu dodávané k odběrným místům, v souladu s § 4 odst. 7 a 8 a § 8 odst. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu kráceného rozboru podle části 1. přílohy č. 5 této vyhlášky. Citovaná vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu.

KHS KK přezkoumala žádost zástupce stavebníka v návaznosti na projektovou dokumentaci s ní předloženou a dospěla k závěru, že věc v zásadních bodech vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Mgr. Lenka Klečková v.r.

Vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých a podpory zdraví

**Kopie**

KHS KK – oddělení HDM a podpory zdraví