



HZSKX005D61W



## Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

### Územní odbor Cheb

17. listopadu č. 30, 350 02 Cheb

Č. j.: HSKV- 1738-3/2023 - CH  
Počet stran: 3  
Počet příloh: 0

Adresát:  
**Atelier Stoeckl s.r.o.**  
Jánské náměstí 267/7  
350 02 Cheb

Vyřizuje za PO: nprap. Martina Němcová  
Tel.: 950 375 154  
E-mail: martina.nemcova@hzscr.cz

Vyřizuje za OOB: nprap. Bc. Hana Vlková  
Tel.: 950 375 158  
E-mail: hana.vlkova@hzscr.cz

Datum: 25. 10. 2023

## KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

### Název stavby:

Rekonstrukce kuchyně se zázemím na 1. ZŠ Cheb

### Místo stavby:

Americká 1453/36, 350 02 Cheb

k. ú.: Cheb, parc. č. st. 5898

### Stavebník:

Město Cheb, IČO 00253979

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb

### Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Ing. David Kojan, ČKAIT 0301349

datum: 07/2023

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje (dále jen „HZS KVK“) obdržel dne 29. 9. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS KVK k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Tel.: 950 377 111

E-mail: spisovna.ch@kvk.izscr.cz <https://www.hzscr.cz/hzs-karlovarskeho-kraje.aspx>  
1247881/0710

Datová schránka: xknaa7s

IČO: 70883611

Číslo účtu: 19-

## **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

HZS KVK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS KVK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

### **Odůvodnění**

HZS KVK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Rekonstrukce kuchyně se zázemím na 1. ZŠ Cheb  
vypracoval: Ing. Aleš Kuban, ČKAIT 0010710  
datum: 08/2023

HZS KVK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o soubor propojených staveb tvořící komplex 1. základní školy. Celkově se jedná se o stavbu s druhou třídou využití, ve které se nenachází prostor určený pro spánek ani prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, ale je v ní prostor určený pro veřejnost. Stavba nemá více než 2 podzemní podlaží, nejedná se o budovu o výšce větší než 22,5 m a není určená pro více než 1000 osob. Tato stavba je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS KVK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva**

HZS KVK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS KVK podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko.**

#### **Odůvodnění**

HZS KVK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace, technická zpráva.
- Z posouzení uvedené dokumentace v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS KVK k závěru, že uvedená dokumentace splňuje obsahové náležitosti.

#### **Závěr**

HZS KVK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

**SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

**plk. Ing. Jan Doubrava**  
ředitel územního odboru Cheb  
úřední osoba