

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

NÁZEV ZAKÁZKY

PŘEMOSTĚNÍ TRATI SCHIRNDING – CHEB, ČERVENÝ MOST

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/120/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	4035/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000048
ODKAZ - EZAK:	https://zakazky.cheb.cz/contract_display_999.html				
ODKAZ VVZ:	https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/590455-2025				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/590455-2025				
ZADAVATEL:	Město Cheb				
SÍDLO:	Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, 350 20			IČO:	00253979
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Jan Vrba, starosta				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Marcela Nečekalová, Václav Michálek				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Dana Kocová				
E-MAIL:	dana.kocova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	SFDI - Program „Křížení komunikací“ pro rok 2025				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 9. 10. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotazy:

Dovolujeme si tímto požádat o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

SO 101 - Cesta pro pěší a cyklisty

Oddíl 5 _ komunikace

Pol. Poř. č. 3_56330.A _ VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI _ M3

Ve výkresové dokumentaci je uvedena tloušťka vrstvy ŠD 0,25 m, oproti tomu však výpočet v položkovém SP uvádí tloušťku 0,30 m. Napraví zadavatel tento rozpor a upraví výpočet v SP a výslednou hodnotu celkového množství m3?

Dotaz č. 2:

SO 102 - Místní komunikace mezi ulicí Dyleňská a Blanická

Oddíl 5 _ komunikace

Pol. Poř. č. 17_56330 _ VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI _ M3

Hrubým přepočtem výměry podle příslušných výkresů nám vychází plocha vrstvy ze ŠD přibližně 1000 m², násobená tloušťkou vrstvy 0,15 m dává výsledné množství 150 m³. V položce SP je však uvedeno množství hodnotou 250,965 m³. Domníváme se, že je výpočet v SP chybný. Provede zadavatel kontrolu výpočtu množství a upraví následně celkové množství m³ ŠD?

Pol. Poř. č. 18_56333 _ VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM _ M2

Hrubým přepočtem výměry podle příslušných výkresů nám vychází plocha vrstvy ze ŠD přibližně 1000 m². V položce SP je však uvedeno množství hodnotou 232,031 m². Domníváme se, že je výpočet v SP chybný. Provede zadavatel kontrolu výpočtu množství a upraví následně celkové množství plochy vrstvy ze ŠD?

Dotaz č. 3:

SO 103 - Úprava ulice U Trati

Oddíl 5 _ komunikace

Pol. Poř. č. 7_56330.A _ VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI _ M3

Hrubým přepočtem výměry podle příslušných výkresů nám vychází plocha vrstvy ze ŠD přibližně 250 m², násobená tloušťkou vrstvy 0,15 m dává výsledné množství 37,5 m³. V položce SP je však uvedeno množství hodnotou 292,500 m³. Domníváme se, že je výpočet v SP chybný. Provede zadavatel kontrolu výpočtu množství a upraví následně celkové množství m³ ŠD?

Odpověď zadavatele:

Přílohou tohoto vysvětlení zasíláme upravené výměry dle žádosti o vysvětlení ZD č. 2, kde v dotazovaných položkách projektant po přepočtu upravil výměry.

Přílohy Vysvětlení č. 2:

- Příloha č. 7 ZD _OPRAVA - nový soupis prací a VV celé stavby
- připomínkové položky – informace o vypořádání

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 29. 10. 2025 do 10:00 hod.

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele