

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

NÁZEV ZAKÁZKY

PŘEMOSTĚNÍ TRATI SCHIRNDING – CHEB, ČERVENÝ MOST

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/120/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	4086/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000048
ODKAZ - EZAK:	https://zakazky.cheb.cz/contract_display_999.html				
ODKAZ VVZ:	https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/590455-2025				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/590455-2025				
ZADAVATEL:	Město Cheb				
SÍDLO:	Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, 350 20			IČO:	00253979
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Jan Vrba, starosta				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Marcela Nečekalová, Václav Michálek				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Dana Kocová				
E-MAIL:	dana.kocova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	SFDI - Program „Křížení komunikací“ pro rok 2025				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 14. 10. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz:

Prosíme zadavatele o zodpovězení dotazu:

V SO 662 – Přeložka kabelizace ČD – Telematiky a.s. je uvedeno množství přeložky 1m, s tím, že rozsah přeložky je uveden v PD. Nicméně v PD není žádný výkaz a PD je nedostatečná pro ocenění. Upřesní zadavatel, co je myšleno množstvím 1m? Popřípadě doplní zadavatel výkaz nebo upřesní položku, jak má zhotovitel postupovat v nacenění této položky?

Odpověď zadavatele:

Vzhledem k tomu, že výkopové zemní práce jsou pro objekty SO 662, SO 663 a SO 665 shodné, a jsou specifikovány v položkovém rozpočtu TZ k SO 663, není nutno je znovu oceňovat u objektů SO 662 a SO 665.

U těchto objektů uchazeč ocení 1 m/b kabeláže včetně ochranné trubky dle technické specifikace v PD uvedeného stavebního objektu.

Skutečná délka přeložky kabelového vedení bude upřesněna v RDS, která je součástí dodávky uchazeče a musí být zpracována a odsouhlasena dotčeným vlastníkem dané technické infrastruktury.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele