

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7

NÁZEV ZAKÁZKY

PŘEMOSTĚNÍ TRATI SCHIRNDING – CHEB, ČERVENÝ MOST

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/120/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	4321/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000048
ODKAZ - EZAK:	https://zakazky.cheb.cz/contract_display_999.html				
ODKAZ VVZ:	https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/590455-2025				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/590455-2025				
ZADAVATEL:	Město Cheb				
SÍDLO:	Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, 350 20			IČO:	00253979
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Jan Vrba, starosta				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Marcela Nečekalová, Václav Michálek				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Dana Kocová				
E-MAIL:	dana.kocova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	SFDI - Program „Křížení komunikací“ pro rok 2025				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 24. 10. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Znění dotazu č. 1:

V zadávací dokumentaci, článek „1.Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky“ je uvedeno :

„Zadavatel na základě schváleného HMG výluk a vydaným výlukovým rozkazem zajistí uzavření smlouvy mezi městem Cheb a Správou železnic „O provedení omezení na síti SŽ“. Výluky budou hrazeny samostatně městem Cheb.“ Zároveň součástí rozpočtu v SO 181 jsou položky :

027212	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	DEN	14,000
027221	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY OSOBNÍCH VLAKŮ	MIN	1,000
027222	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY NÁKLAD VLAKŮ	MIN	1,000

Rozumí tomu uchazeč správně, že pokud náklady na výluky a pomalé jízdy, jak je uvedeno v ZD a SoD, bude hradit objednatel samostatně na základě samostatné smlouvy, uzavřené mezi objednatelem a SŽ, pak jsou výše uvedené položky v rozpočtu nadbytečné a měly by být z rozpočtu vyjmuty?

Pokud je to myšleno jinak, žádáme zadavatele o objasnění, co má být předmětem těchto položek a jakým způsobem tyto položky ocenit.

Odpověď zadavatele:

Uchazeč nesprávně vyhodnotil text ze zadávací dokumentace. V ZD je uvedeno, že zadavatel předjedná zařazení stavebních prací do dlouhodobého harmonogramu celostátních výluk na rok 2026 na základě zastoupení oprávněnou osobou se kterou má uzavřenou smlouvu na tuto činnost. Zadavatel na základě schváleného HMG výluk a vydaným výlukovým rozkazem zajistí uzavření smlouvy mezi městem Cheb a Správou železnic „O provedení omezení na síti SŽ“.

Z textu vyplývá, že zadavatel v souladu s postupem schvalování ročního plánu zajistí, aby stavba byla do celostátního plánu výluk zařazena. Zároveň oznamuje, že platby za realizované výluky budou hrazeny na základě smluvního vztahu mezi městem Cheb a Správou železnic.

Zhotovitel následně bude na základě vypracované RDS a jím stanoveného HMG prací zajišťovat a realizovat výluky oprávněnou osobou. Projektant do VV uvedl jím předpokládané nároky na výluky z postupu prací.

Uchazeč tedy ocení ve výkazu výměr náklady, které bude muset vynaložit při realizaci jednotlivých výluk. Vyjmutím těchto položek by zhotoviteli nevznikl žádný oprávněný nárok na úhradu nákladů, které vynaloží při realizaci vlastní výluky.

Upozorňujeme že:

- výluky budou plně realizovány zhotovitelem,
- zhotovitel výluky zajišťuje organizačně, nikoliv finančně,
- na výluky se SŽ bude uzavřena třístranná smlouva, kde jedním ze subjektů bude zhotovitel, ale pouze jako nositel sankčního systému,
- zhotovitel bude zodpovídat za sestavu HMG výluk a z něj plynoucí výlukovou činnost.

Znění dotazu č. 2:

SO 661 Úprava trakčního vedení trati č. 181

V rozpočtu je uvedena pouze jediná položka – komplet pro realizaci celého SO.

1	R21003...	Úprava trakčního vedení	kpl	1,000
---	-----------	-------------------------	-----	-------

Demontáž stávajícího TV a zpětná instalace při výstavbě mostního objektu

Uchazeč postrádá pro tento stavební objekt podrobný položkový rozpočet s výkazem dílčích výměr.

Součástí jsou : demontáže TV, odpojení, přepojení, demontáže stožárů, kotevních a napínacích prvků, bourání základů, zemní práce, likvidace vybouraných hmot, vč. poplatků, výstavba nových základů, montáže nových stožárů, nových elektrických prvků, TV atd.

Pro správné a porovnatelné ocenění všech výše uvedených prací by bylo vhodné mít k dispozici podrobný položkový rozpočet, s vyčíslenými hodnotami jednotlivých výměr, stejně tak, jak je koncipován rozpočet drtivě většiny ostatních SO této stavby.

Upozorňujeme také zadavatele na fakt, že pro všechny shora uvedené práce SO 661 existují v ceníku OTSKP standardní položky, tzn. není důvod, aby celý SO, který obsahuje širokou škálu prací a dodávek, byl skryt do jednoho kompletu.

Žádáme tedy zadavatele o doplnění podrobného výkazu výměr pro SO 661.

Odpověď zadavatele:

Montážní práce na TV včetně zajištění materiálu hradí zhotovitel, zadavatel platí za jen organizační zajištění pracoviště.

V zadávací dokumentaci zadavatel výslovně stanovuje, že položkový rozpočet bude oceněn jako „1 kpl“, po uchazeči není v této fázi požadováno uvádět detailní výpis sub-položek.

Vzhledem k tomu, že na stavební objekt SO 661 - Úprava trakčního vedení bude zhotovitelem vypracována RDS, určuje zadavatel předpokládanou cenu ve výši 4 800 000 Kč bez DPH. Tuto cenu zadavatel doplní do rozpočtu a je pro všechny uchazeče stejná a pro veřejnou zakázku neměnná.

Skutečná cena u SO 661 bude upřesněna a fakturována na základě specifikace z RDS na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací.

Lhůta pro podání nabídek zůstává - 5. 11. 2025 do 10:00.

administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace
v zastoupení Zadavatele