

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9

NÁZEV ZAKÁZKY

PŘEMOSTĚNÍ TRATI SCHIRNDING – CHEB, ČERVENÝ MOST

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/120/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	4352/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000048
ODKAZ - EZAK:	https://zakazky.cheb.cz/contract_display_999.html				
ODKAZ VVZ:	https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/590455-2025				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/590455-2025				
ZADAVATEL:	Město Cheb				
SÍDLO:	Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, 350 20			IČO:	00253979
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Jan Vrba, starosta				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Marcela Nečekalová, Václav Michálek				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Dana Kocová				
E-MAIL:	dana.kocova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	SFDI - Program „Křížení komunikací“ pro rok 2025				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 29. 10. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele. Žádost o vysvětlení byla doručena po lhůtě stanovené zákonem a uvedené v Zadávací dokumentaci – čl. 5.

Vzhledem k tomu, že zadavatel obdržel 30. 10. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v návaznosti na Přílohu č. 3 ZD, rozhodl se zadavatel na tento dotaz odpovědět. Z tohoto důvodu bude zodpovězen i dotaz na doručenou žádost ze dne 29. 10. 2025.

Znění dotazu č. 1:

Soupis prací SO 181 obsahuje pol. č. 5

5 K 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 0,00

PP Práce spojené se zřízením staveništních komunikací umožňující přístup do prostoru staveniště (zářez železniční trati)

VV A5 "Staveništní komunikace do prostoru zářezu žel. trati (L=cca 90m, š.=4m): "1,000 1,000

Účastník se domnívá, že navržená staveništní komunikace napojená na dočasný přejezd zajistí realizaci 1. etapy výstavby mostu, ale po dokončení této etapy bude v kolizi s nově vybudovaným zemním tělesem a konstrukcí mostu a nebude z ní možné realizovat druhou etapu.

Žádáme proto zadavatele o vysvětlení.

Odpověď zadavatele:

Pro přístup na most je možné budovat sjezd i pro 2. část výstavby nosné konstrukce.

Je plně na rozhodnutí zhotovitele, jakým způsobem zajistí tento přístup. Zda využije přístup z části 1, nebo jestli bude realizovat druhý přístup, nebo jakým způsobem zajistí přepravu potřebných materiálů pro výstavbu, nebo zvolí použití jiné techniky.

Zadavatel má za to, že postup výstavby je plně na zhotoviteli, který bude stavbu realizovat, dle svých odborných zkušeností a tuto položku náležitě ocení v soupisu prací. Postup výstavby řeší každý dodavatel samostatně a bude v souladu s RDS.

Znění dotazu č. 2:

Soupis prací SO 201 obsahuje pol. č. 15

15 K 288361 TRYSK INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 14M NA POVRCHU M3 1 282,176

PP sloupy tryskové injektáže průměru 900mm délky 12m (+ cca 1,6m z úrovně plošiny nad ZS), výpočet výměr uvažuje s množstvím injektážní směsi cca 30% objemu vytryskaného prostoru, včetně zkušební sloupu TI a nákladů spojených se zatěžovací zkouškou tohoto sloupu TI

*VV A11 "základ op01 (počet kusů v trojúhelníkovém rozponu 1,35m = 27*3): "1,000*81,000*12,000*0,636 618,192*

*VV B11 "základ op02 (počet kusů v trojúhelníkovém rozponu 1,35m = 29*3): "1,000*87,000*12,000*0,636 663,984*

VV C11 A11+B11 1 282,176

Dle specifikace je součástí dodávky zkušební sloup TI včetně provedení zatěžovací zkoušky.

Žádáme tímto Zadavatele o upřesnění, zda se má jednat o tzv. systémovou nebo nesystémovou TI, o upřesnění počtu zkušebních TI a o specifikaci požadavků na zatěžovací zkoušku pro její správné ocenění.....

Odpověď zadavatele:

Počet zkoušených sloupů tryskové injektáže TI = 1 ks

Bude realizován systémový sloup (TI), bude zkoušený na maximální svislé síly uvedené ve statickém výpočtu = 2500 KN.

Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena do 12. 10. 2025 do 10.00 hod.

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace
v zastoupení Zadavatele