

Dopravní stavby a venkovní architektura
s.r.o.
Ing. Andrea Trepáková
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6
35002 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

V Chebu dne:

Ivana Radová/354 414 214
radova@chevak.cz

30.07.2025

Stanovisko k PD k povolení stavebního záměru č. 20251090

Název stavby: Cheb, upgrade křižovatky - CHK 13 Ke Skalce x Topolová

Místo stavby: k.ú. Cheb, p.p.č. 2301/2,

Investor: Město Cheb, Cheb

Popis stavby dle předložené PD:

Dokumentace řeší modernizaci stávajících světelně řízených křižovatek:

D.1.1 - CHK 01 + CHK 02 Pivovarská – Májová – Evropská

D.1.3 - CHK 03 Evropská – Dukelská

D.1.4 - CHK 04 Evropská – Svobody

D.1.5 - CHK 05 + CHK 06 Evropská – Mánesova – Valdštejnova

D.1.7 - CHK 07 Evropská – 26.dubna

D.1.8 - CHK 08 Evropská – K Nemocnici

D.1.9 - CHK 09 Evropská – 17. listopadu

D.1.11 - CHK 11 Ašská – U Hilárie – Vodní

D.1.13 - CHK 13 Ašská – Ke Skalce – Topolová

D.1.14 - CHK 14 + CHK 15 Pražská – Wolkerova – Truhlářská

D.1.16 - CHK 16 + CHK 17 Pivovarská – Žižkova – Wolkerova

D.1.18 - CHK 18 Dukelská – Žižkova

D.1.19 - CHK 19 Májová – Svobody přechod

Modernizace každé křižovatky představuje 3 části, a to stavebně technickou (chodníky, vozovky, dopravní značení), technologickou (signalizace) a elektro (kabelizace). Křižovatky zůstanou řízeny pomocí SSZ a budou fungovat v koordinaci s ostatními křižovatkami. SSZ bude připraveno na připojení na novou dopravně řídicí ústřednu DRÚ Cheb pomocí optiky nebo 5G mobilní sítě. SSZ bude vybaveno systémem pro jízdu autonomních vozidel pomocí standardu C-ITS dle standardu C-Roads.

Opravy vyžadující povolení stavebního záměru se týkají pouze křižovatek CHK 03, CHK 09 a CHK 13, práce v ostatních křižovatkách budou probíhat v režimu oprav.

CHK 13

Na jihozápadním nároží křižovatky je nově navržena vysazená chodníková plocha, chodník bude prodloužen, na ostrůvku bude doplněno silniční svodidlo, budou provedeny bezbariérové úpravy obrubníků, doplněny signálními a varovnými pásy pro nevidomé a slabozraké a provedeny úpravy vodorovného dopravního značení v křižovatce i na přechodu pro chodce u autobusových zastávek. Stávající kabely SSZ budou vyměněny ve stávajících trasách, stávající sloup SSZ č. 14 bude přesunut.

Přívod elektrické energie bude napojen ze stávající skříně na p.p.č. 888/9 k.ú. Cheb, nový elektroměrový rozvaděč bude umístěn na p.p.č. 887/2 vedle stávajícího řadiče.

CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním povolení výše uvedeného stavebního záměru a s provedením stavby s následujícími podmínkami:

- před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Cheb. Kontakt: p. Marek tel. 739 543 353 – kanalizace
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávající kanalizačních stok
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- stožáry/sloupky/pilířky pro jiná vedení nesmí být osazeny v ochranném pásmu kanalizace
- při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí se stávající kanalizací (přípojkami)
- toto stanovisko platí po dobu 1 roku, resp. po dobu platnosti vydaného povolení ke stavbě, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko
- toto stanovisko není souhlasem k napojení na zařízení CHEVAK Cheb, a. s. ani souhlasem k dodávce vody a odkanalizování odpadních vod (cizích nebo srážkových vod)


CHEVAK Cheb, a.s.¹³
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:



Ivana Radová
referent vodorozvoje