

Dopravní stavby a venkovní architektura
s.r.o.
Ing. Kamila Holotová
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6
35002 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

V Chebu dne:

Ivana Radová/354 414 214
radova@chevak.cz

28.07.2025

Stanovisko k PD k povolení stavebního záměru č. 20251088

Název stavby: Cheb, upgrade křižovatky - CHK 09 Evropská x 17.listopadu

Místo stavby: k.ú. Cheb, p.p.č. 2017/1, 2015/5, 2416/4

Investor: Město Cheb, Cheb

Popis stavby dle předložené PD:

Dokumentace řeší modernizaci stávajících světelně řízených křižovatek:

D.1.1 - CHK 01 + CHK 02 Pivovarská – Májová – Evropská

D.1.3 - CHK 03 Evropská – Dukelská

D.1.4 - CHK 04 Evropská – Svobody

D.1.5 - CHK 05 + CHK 06 Evropská – Mánesova – Valdštejnova

D.1.7 - CHK 07 Evropská – 26.dubna

D.1.8 - CHK 08 Evropská – K Nemocnici

D.1.9 - CHK 09 Evropská – 17. listopadu

D.1.11 - CHK 11 Ašská – U Hilárie – Vodní

D.1.13 - CHK 13 Ašská – Ke Skalce – Topolová

D.1.14 - CHK 14 + CHK 15 Pražská – Wolkerova – Truhlářská

D.1.16 - CHK 16 + CHK 17 Pivovarská – Žižkova – Wolkerova

D.1.18 - CHK 18 Dukelská – Žižkova

D.1.19 - CHK 19 Májová – Svobody přechod

Modernizace každé křižovatky představuje 3 části, a to stavebně technickou (chodníky, vozovky, dopravní značení), technologickou (signalizace) a elektro (kabelizace). Křižovatky zůstanou řízeny pomocí SSZ a budou fungovat v koordinaci s ostatními křižovatkami. SSZ bude připraveno na připojení na novou dopravně řídicí ústřednu DŘÚ Cheb pomocí optiky nebo 5G mobilní sítě. SSZ bude vybaveno systémem pro jízdu autonomních vozidel pomocí standardu C-ITS dle standardu C-Roads.

Opravy vyžadující povolení stavebního záměru se týkají pouze křižovatek CHK 03, CHK 09 a CHK 13, práce v ostatních křižovatkách budou probíhat v režimu oprav.

CHK 09:

Navrhované technické řešení zahrnuje úpravy přechodů pro chodce, bezbariérové úpravy obrubníků, přemístění sloupů světelné signalizace a úpravu svislého a vodorovného dopravního značení. Bude prodloužen stávající chodník ze zámkové dlažby, tak aby byl zatarasen vjezd na stávající parkoviště v ul. Vrbenského. Dojde k rozšíření tohoto parkoviště a zbudování nového vjezdu se zelenými ostrůvky. Po zrušení místa pro přecházení bude hmatová dlažba v chodníku nahrazena za dlažbou běžnou. Z nově navržených chodníků a vozovky bude voda odváděna podélným a příčným spádem do stávajících uličních

vpustí v křižovatce a v ulici Evropská. Stávající kabely SSZ budou vyměněny ve stávajících trasách, stávající sloupy SSZ č. 5 a 4 budou přeloženy do osy přechodu pro chodce. Podzemní kabel VO bude přeložen od stávajícího přechodu pro chodce ke sloupu VO v ulici Vrbenského podél silniční obruby v chodníku a následně sjezdu, kde bude kabel uložen do chráničky. Ve sjezdu z parkoviště do ulice Evropská bude uložen kabel CETINU do chráničky.

CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním povolení výše uvedeného stavebního záměru a s provedením stavby s následujícími podmínkami:

- do kanalizace nebudou odkanalizovány drenážní (podzemní) a nepoužité cizí vody (vody ze studní, minerální vody)
- poklopy vodovodu a kanalizace musí být při provádění stavby osazeny do nivelety nové vozovky/chodníku/terénu
- toto stanovisko platí po dobu 1 roku, resp. po dobu platnosti vydaného povolení ke stavbě, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko

Podmínky pro provádění stavby:

- vodohospodářská zařízení v zájmovém území stavby jsou zakreslena pouze orientačně; před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Cheb. Kontakt: p. Srnka tel. 739 543 352 – vodovod a p. Marek tel. 739 543 353 – kanalizace
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- stožáry/sloupy/pilířky pro jiná vedení nesmí být osazeny v ochranném pásmu vodovodu/kanalizace
- při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí se stávajícím vodovodem a kanalizací (přípojkami)
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole osazení poklopů na vodovodu a kanalizaci a kontrole funkčnosti armatur

CHEVAK Cheb, a.s.¹³
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:

Ivana Radová
referent vodorozvoje