

DSVA s.r.o.

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6
350 02 Cheb

Naše č.: KSÚSKK/SÚ-9104/2025

Vyřizuje: Jitka Kolouchová, tel.: 602 449 891

email: kolouchova.jitka@ksusk.cz

Váš dopis zn.

V Sokolově dne: 26. 06. 2025

Stanovisko ke stavbě „Cheb, křižovatky – upgrade“.

Na základě předložené žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro stupeň PDPS stavby „**Cheb, křižovatky – upgrade**“, na pozemkových parcelách č. 242/1, 2422/8, 2593/1, 2301/2, 2695/3, 2299/1, 242/52, 2372/4, 2416/1 vše k.ú. Cheb, silnice **II/606** (staničení km cca 31,400; 31,595; 32,200; 32,415; 32,525; 32,700; 32,790; 32,950; 33,090; 33,220); silnice **II/214** (staničení km cca 0,420; 1,310); silnice **III/21320** (staničení km cca 0,045); silnice **III/2143** (staničení km cca 0,015); silnice **III/2149** (staničení km cca 0,013; 0,235; 0,375); silnice **III/21226** (staničení km cca 0,018), investor Město Cheb, dává Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK) předběžný souhlas, při splnění následujících podmínek:

1. O povolení úprav křižovatek na výše uvedených komunikacích (příloha č.1-4) zažádejte příslušný stavební, silniční správní úřad a Policii ČR z hlediska bezpečnosti silničního provozu - §10 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
2. Stavba bude provedena pouze na základě zpracované a pověřeným pracovníkem KSÚS KK odsouhlasené PD zpracované Ing. P. Králem, 02/2025, č. zakázky 74/2024, koordinační situační výkres – díl A+D.
3. Pro stavební úpravy křižovatek bude povolen zásah do stávajících asfaltů pouze v rozsahu 0,25 m, a to odfrézováním a obnovou konstrukčních vrstev dle PD. Spára bude ošetřena asfaltovou zálivkou nebo asfaltovou páskou. Nové VDZ bude provedeno na náklady investora v rozsahu dle schválené PD.
4. Stavebními úpravami nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů komunikací.
5. Uložení nových sítí – kabelů bude povoleno **pouze protlaky** dle PD v minimální hloubce 1,2 m pod niveletou terénu. Startovací a cílové jámy budou umístěny mimo asfaltovou část vozovky. Při provádění prací bude postupováno dle TP č. 146 MDaS ČR.
6. Před vydáním rozhodnutí stavebního či silničního správního úřadu musí investor uzavřít **Smlouvu o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení** (nové uložení sítí), na základě které bude účtována záloha na jednorázovou úhradu za omezení vlastnických práv stavbou na dotčeném pozemku, dle platného sazebníku úhrad.
7. Stavba bude provedena odborně způsobilou firmou.
8. **Nejpozději do 30.09.2025** bude dořešen majetkoprávní vztah k p.p.č. 242/1, 242/52, 2422/10, 2422/8, 2593/1, 2416/1, 2301/2 a 2695/3 k.ú. Cheb uzavřením **smlouvy o výpůjčce**. Investor si prostřednictvím KSÚS KK zažádá příslušné odbory Karlovarského kraje o výpůjčku pozemku

v majetku Karlovarského kraje na dobu stavby s doložením záborového elaborátu. Převod pozemku dle předpokladu záborového elaborátu bude realizován po dokončení stavby na základě geometrického plánu.

9. Před zahájením stavebních prací bude se zvláštním uživatelem uzavřena **Smlouva o technických podmínkách a poplatku za omezené užívání pozemku**, která slouží současně jako podklad pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání silničního správního úřadu.
10. Komunikace bude v průběhu stavby nebude znečištěna a nebo bude zajištěno pravidelné čištění komunikace.
11. Návrh dopravního opatření pro případ nutného omezení dopravy v souvislosti s realizací bude předložen KSÚS KK k odsouhlasení. O povolení požádáte příslušný silniční správní úřad.
12. Předání a převzetí dotčeného úseku silnice bude stvrzeno písemným protokolem za účasti jak stavebníka (investora), tak zhotovitele.
13. Toto naše stanovisko pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne doručení nebude stavba zahájena.

S pozdravem

Jitka Kolouchová
vedoucí oddělení silniční správy pro oblast západ

Přílohy: koordinační situace stavby – díl A+D