

CHEVAK Cheb, a.s.

Tršnická 4/11, 350 02 CHEB

Tel.: +420 354 414 200, fax: 354 433 554

e-mail: chevak@chevak.cz

webová stránka: www.chevak.cz

IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977

Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367

Datum zápisu: 01.01.1994

Pan

Petr Pařízek

Dolnická 2513/13

35002 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:

2891/2015

Vyřizuje/linka:

Hana Mlsová/354 414 214

Cheb dne:

29.9.2015

Stanovisko k PD k umístění stavby nebo zařízení, k žádosti o stavební povolení, ke změně stavby před jejím dokončením č. 20151385

Název stavby: Revitalizace sídliště Zlatý Vrch – 9. etapa – Dvořákovy sady Společná stezka pro pěší a cyklisty - změna před dokončením stavby na p.p.č.1034 2 1038 2347 1 961 4 977 44, k.ú.Cheb Dvořákovy sady , obec Cheb

Místo stavby: k.ú. Cheb, p.p.č. 236/25;245/21

Investor: Město Cheb, Cheb

Popis stavby dle předložené PD:

Předložená PD řeší zřízení dvou pískových pěšin (osa „F“ a „G“), doplněných ve sklonech větších než 8,33 % schodištěm. Pěšiny jsou navrženy pro chodce s vyloučením automobilové dopravy. Směrové řešení pěšin je dáno napojovacími body na Zl. Vrchu (ul. Severní a Kolmá) a v ul. Dvořákova. Výškové řešení bude v maximální výši kopírovat stávající terén.

Srážkové vody budou stékat po vrstevnicích do okolního terénu a budou přirozeně zasakovány.

V okrajové části zájmových území se nachází vodovodní řady LT DN 150, PE De 110, kanalizační stoka KT DN 300 a kanalizační přípojka.

CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s předloženou změnou stavby před dokončením s následujícími podmínkami:

- před zahájením výkopových prací požádá investor /dodavatel stavby o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby. Kontakt: tel. 739 543 352 p.Srnka – vodovod a tel. 739 543 353 p.Marek – kanalizace
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- toto stanovisko má platnost 1 rok, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko
- toto stanovisko není souhlasem k napojení na zařízení CHEVAK Cheb, a. s. ani souhlasem k dodávce vody a odkanalizování odpadních vod (cizích nebo srážkových vod)

CHEVAK Cheb, a.s.¹³

odd. vodorozvoje

IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977

Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer

vedoucí vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:

Hana Mlsová

referent vodorozvoje