

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická 4/11, 350 02 CHEB
Tel.: +420 354 414 200, fax: 354 433 554
e-mail: chevak@chevak.cz
webová stránka: www.chevak.cz
IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977
Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367
Datum zápisu: 01.01.1994

Petr Pařízek
Dolnická 2513/13
35002 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

Ivana Radojčicová/354 414 214

Cheb dne:

20.9.2016

Stanovisko k PD k vydání územního souhlasu, k žádosti o stavební povolení č. 20161526

Název stavby: Stavební úprava chodníků u nákupního centra Skalka na p.p.č. 2069/11, k.ú, Cheb, obec Cheb a novostavba pěšin pro pěší na p.p.č. 2070/7, k.ú. Cheb, obec Cheb

Místo stavby: k.ú. Cheb, p.p.č. 2069/11, 2070/7

Investor: Město Cheb

Popis stavby dle předložené PD:

Dokumentace řeší stavební úpravy chodníků u nákupního centra Skalka a novostavbu pěšin pro pěší na přilehlé travnaté ploše. Chodníky budou z betonové dlažby, pěšiny budou pískové. Odvodnění je řešeno převážně do okolního terénu. U budovy st.p.č. 5895 k.ú. Cheb je řešeno příkopovými tvárnicemi do nových vpustí, které budou napojeny stávající případně novou přípojkou PVC DN 150 do stávající kanalizace. Stávající vpusti budou vybourány. Plocha mezi budovou st.p.č.5896 a opěrnou zdí se odvodní pomocí žlábků se vpustí, která bude napojena potrubím PVC DN 100 do stávající kanalizační šachty. Délka žlábků je 17,0 m.

CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním územního souhlasu a stavebního povolení výše uvedené stavby a s provedením stavby s následujícími podmínkami:

- do kanalizace nebudou odkanalizovány drenážní (podzemní) a nepoužité cizí vody (vody ze studní, minerální vody)
- odvedení srážkových vod do veřejné kanalizace je z kapacitního hlediska možné. Napojení ACO drainu u nákupního střediska Ohana je však navrženo do kanalizační přípojky náležící k objektu. Souhlas s napojením musí vydat vlastník této přípojky
- v zájmovém území stavby se na stávajícím potrubí jednotné kanalizace nachází 2 tzv. skryté šachty, zpracovatel PD doplní do výkresové části šachtu před budovou st.p.č. 5896 dle podkladů předaných v rámci stanoviska k existenci sítě. Skryté šachty budou v průběhu realizace stavby/v součinnosti s touto stavbou vyzvednuty na úroveň terénu (tyto práce provede CHEVAK Cheb, a.s. na vlastní náklady), zahájení stavebních prací nutno CHEVAK Cheb, a.s. oznámit v dostatečném časovém předstihu
- poklopy vodovodu a kanalizace musí být při provádění stavby osazeny do nové nivelety
- uliční vpusti na (dešťové kanalizaci, vnitřní kanalizaci) musí být vybaveny lapači splavenin a kalovým prostorem
- k závěrečné kontrolní prohlídce stavby předá investor zástupci CHEVAK Cheb, a. s. geodetické zaměření stavby přípojek UV a opravenou dokumentaci skutečného provedení stavby
- toto stanovisko má platnost 1 rok, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko


Podmínky pro provádění stavby:

- před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Cheb. Kontakt: p. Srnka tel. 739 543 352 – vodovod a p. Marek tel. 739 543 353 – kanalizace
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok
- při provádění stavby musí být postupováno tak, aby bylo zabráněno vtoku povrchových vod a srážkových vod do budované dešťové kanalizace
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- odpojení nevyužitých kanalizačních přípojek od UV provedou pracovníci CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb, přípojky budou odpojeny v místě napojení na kanalizační stoku, potrubí kanalizační přípojky bude zaplněno tuhnoucí směsí. Po dokončení stavby bude provedena kontrolní kamerová prohlídka kanalizace pro kontrolu provedení odpojení nevyužitých přípojek
- napojení UV na kanalizaci provede CHEVAK Cheb, a. s. provoz Cheb, případně odborná firma dle dohody s mistrem kanalizace, napojení bude zkontrolováno mistrem kanalizace a bude proveden zápis do stavebního deníku, zápis bude předložen ke kontrole při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- investor přizve pracovníky CHEVAK Cheb, a. s. ke kontrole způsobu provedení likvidace srážkových vod
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí s budovaným nebo stávajícím vodovodem a kanalizací (přípojkami)
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole osazení poklopů na vodovodu a kanalizaci a kontrole funkčnosti armatur

CHEVAK Cheb, a.s.¹³odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
Bc. Jiří Puffer

vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:

Ivana Radojčicová
referent vodorozvoje