

Klimatizační jednotka	Kombinovaná venkovní 16K400V/230V		Napájení oběhových čerpadel v m.č. 11	Zásuvka 16A/230V pro myčku nádobí v m.č. 11	Zásuvnik TUV v m.č.11	Zásuvník TUV v m.č.11	Chliva stýlače	Zásuvky 16A/230V pro m.č. 8,9,10,11	Zásuvky 16A/230V pro m.č. 8,13,14	Zásuvky 16A/230V pro m.č. 1,2,3,4,5,9	Zásuvky 16A/230V pro m.č. 6	Zásuvky 16A/230V pro m.č. 8		Napájení osvětlení pro m.č. 1,2,3,4,5,6,7, 9,10,11	Napájení osvětlení pro m.č. 8,12,13,14		
CYKY	CYKY			CYKY				CYKY		CYKY				CYKY			
2x5Cx2,5	2x5Cx2,5			4x3Cx2,5				5x3Cx2,5		2x3Cx1,5							
2,0	3,0		0,2	2,5	2,0	2,0		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		0,8	0,8		
B11	B12	REZ.	Z11	Z12	Z13	Z14		Z15	Z16	Z17	Z18	Z19	REZ.	S11	S12	REZ.	REZ.



KABEL CYKY 4Bx16

KABEL CYKY 2Dx1,5

[illegible]

Vnější vlivy určeny podle ČSN 33 2000 - 5 - 51 ed.3

**Krytí dáno typem rozvodnic!
IP 30/20**

Tento výkres je originál, bez souhlasu autora je jeho kopírování trestné dle §2, §6, §25 a §100, Zákona č.121/2000 Sb. o autorském právu.

Hlavní projektant: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	Razítko:
--	----------

Hlavní projektant - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Pavel Stejskal Odboje 1045/3, 356 01 Sokolov	Razítko:
--	----------

Vypracoval: Pulkert Petr, Valdštejnova 19, 350 02 Cheb tel. 737 630 749, email: p.pulkert@seznam.cz	Projektoval: 	Odpovědný projektant Pavel Štejskal č.a. 0300714
Objednatel: Město Cheb		
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb		

ADACE: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A SLABOPROUDU 11.MATEŘSKÉ ŠKOLY CHEB, ULICE OSVOBOZENÍ 67, 350 02 CHEB	Kraj	Karlovarský
	Druh dokumentace	PD pro OS
	Číslo zakázky	201208
	Počet fólií A4	4
	Datum dokončení	01/2017

Obsah:	Měřítko		
		Paré	SO Č.přiložky

ROZVADECE		1	F.1.4.	4
1 A 2. NP - PAVILON 60/II				

Razilko:

Odpovědný projektant
Pavel Stejskal
č.a. 0300714

Kraj	Karlovarský
Druh dokumentace	PD pro OS
Číslo zakázky	201208
Počet formátů A4	4
Datum dokončení	01/2017

M&Pitko		
Paré	SO	Č.přilohy

1 F.1.4. 4