

DETAIL - PŪDORYS 1:10



ZASTŘEŠENÍ

- ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI

!!!POZOR!!!

- BOURACÍ PRÁCE BUDOVY PROVÁDĚNÝ ZADÁNÍM OŠROHODA 0040, BUDE-LI TO NUTNÉ Z POMOČNÉHO LEŠENÍ
- PRÍ BOURACÍCH PRACÍCH VYVÝŠENÍ MAXIMÁLNE REŽANÍ A SNIŽNÍ VÝŠNÝCH VIBRÁCIÍ DO STÁVACÍCH KONSTRUKCIÍ. VLASTNÍ BOURACÍ PRÁCE BUDOVY PROBÍHÁ POD DOHLEDOM STATIKA DOODATELE.
- BOURACÍ PRÁCE BUDOVY PROBÍHÁ ZA PRÍTOMNOSTI STATIKA DOODATELE, POKUD SE VYSTYKNÚ NOVÉ TRHLINÝ VE ZDECH NEBO STROPNÍCH KONSTRUKČIÁCH OBJEKTU, BUDE PRÍVOLÁN STATIK PROJEKTANTA.
- PO CELÝ PRŮBĚH STAVBY BUDE VEDEN STAVEBNÍ DENÍK, KTERÝ BUDE K NAHLÉDNUTÍ ZASTUPOU INVESTORA, STAVEBNÍHO ÚRADU, NPČ A PROJEKTANTA.

OBEČNÉ

- PAMÁTKOVÉ STAVBY HISTORICKÝ OBJEKT VÝZNAK JE KVALIFIKOVANÝ PODLE ODPRAVY
- ZUSKŮVÁNÍ CHRÁNĚNÍ, KONZERVACE A RESTAURACE ZASAHY JSOU PŘÍKLADY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM
- ZUSKŮVÁNÍ RESTAURÁTORŮ A REKONSTRUKCE BUDOV V PŘEBŮHU PRÁCE KONZULTOVAT S PROJEKTEM, ZASTUPENÍ INVESTOR V ZASTUPENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE
- VŠECHLE HISTORICKÉ PŘEKY (OŠETŘENÍ OKNĚ, PORTÁLY A RÁMY DVEŘÍ, MRŽE ATP.) BUDOU NA DOPAD STAVBY OCHRÁNĚNY
- VŠECHLE MATERIÁLY JSOU UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JAKÉKOLI PARAMETRY
- UVEDENÉ KOTY A ROZMĚRY JE NUTNO VÝZVĚ OUPRAT A UPŘESNIT NA MÍSTĚ
- VŠECHLE MATERIÁLY A PŘEKY BUDOU OŽIVĚNÉ PODLE TECHNOLOGICKÝCH LÍSTŮ, DETAILŮ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ
- VÝROBCE S ORIGINALNÍM A DOPORUČENÍM DOPLNĚNÍ
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PŘEBŮHU PRÁCE VYSTYKNOU ROZPOŘKY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT PAMÁTKOVOU PÉČI

POZNÁMKA:

0/2 - Oprava režného zdiva na líci hradební zd

Použité materiály

- očištěné původní cihly
- nové cihly: ručně zhotovené pálené klasického formátu (ověřit podle původních cihel), mrazuvzdorné (odolnost min. 30 mrazovacích cyklů), nebo pevnostní cihly – dle provedených pevnostních zkoušek pro předchozí etapy opravy hradu.
- vzorek cihel odsouhlasí projektant, zástupce NPÚ a investor

malty:

- čistě vápenné omítky s přísadou trasu, systémové
- kamenné prvky:
 - jernozrninná žula, běžový odstín, kamenicky opracované povrchy, povrch jemně permlovat
- ocelové prvky:
 - kované pásové a tyčové ocel, případně nekorodující ocel
- povrchová úprava - vše žřavý pozink a vrchní nátěr grafitovou barvou, odstín trmavošed

Oprava koruny zdiva

Novobábov koruna zidva, kladená do cementových malty, budo rozebrána. Zidvo poprsní zidvo (cca 1 m široké) budo zkontrolováno, uvolněné zidvo budo rozebráno a cihly vyčištěny. Porušené cihly budou odstraněny, funkční cihly budou očištěny a znovu použity pro dozáložní zidvo. Zidvo budo rozebráno na první soudržnou správu (předpokládá 3-4 vrstvy zidva pod cementovým potěrem), správu budo očištěno do zbytků malty na správu budo proskrabáno. Před provedením dozáložky zidvo budo proskrabáno správu do 280/140/60 na státní vápennou kvalitní maltu. Formát cihel budo upřesněn měřením historického zidva přímo v místě rekonstrukce. Všechny správy lože i stěny musí být zcela vyplněny maltou, aby nedocházelo k poruchám vlivem výmrznutí zatěsněné vady.

Oprava vnějšího líce hradební zdi

Celý líc zdíva z novodobých dutých cihel bude rozebrán a výplňová malta na vnitřním zdivu bude odstraněna.

Přodní vrchní vrstva zděva byla tvořena systémem dvou vazků a meziželého běhounu s posunutím v další vrstvě, proto lze předpokládat značný podíl dodatečně vkládaných výplní ve vnitřním zděvu hrady. Typo výplně budou odstraněny a bude provedeno nové vyzdění dle původní, výše popsané konstrukce. Bude se dbát na pečlivé provádění s původním zděvem. Znění bude provedeno po přesech od odkryté patky zděvu po kamennou římsu s obložením, systémem kladení chrázů bude upřesňováno výzdy na stavbě po odkrytí polské výzdy. Stavba se musí vyvarovat ohradě a pokrytí velkých ploch polskou nebo gotickou vazbou, která je pro svoji jednodušlost v barokním režném zděvu nepřijatelná.

Při zdění bude vždy použito ručně zhotovených pálených cihel mrazu odolných (30 cyklů) a čistě vápenné malty. Všechny spáry, včetně stykové spáry s vnitřním zdívem, musí být zcela vyplněny maltou, aby se předešlo poruchám zdiva vlivem vymrzání zatékající vody.

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

PROJEKTANT:

BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČ : 45308616
TEL.: 224 255 555, 222 516 186 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ

Č.ZAK.: 089 088 16 00	NÁZEV DÍLA:	Č.PARÉ:
DATUM: 1/2017	OBNOVA CHEBSKÉHO HRADU	

OBNOVA CHEBSKÉHO HRADU
E - OBNOVA HRADEBNÍHO OPEVNĚNÍ
OD VSTUPNÍ BRÁNY PO HRADNÍ PALÁC

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRESU:

JIŽNÍ FASÁDA

JV KASEMAT A BASTIONU

Č.PARÉ:

Č. PŘÍLOHY:

průčelí
A

POZNÁMKA

- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S DOKUMENTACÍ
- UVEDENÉ KÓTY A ROZMĚRY JE NUTNO VŽDY OVĚŘIT A UPŘESNIT NA MÍSTĚ

LEGENDA PRVKŮ:

- $\frac{ZV}{01}$ – OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH A KOVÁŘSKÝCH V.

OZNAČENÍ KAMENICKÝCH VÝROBKŮ

KV/1 INVENTARIZACE UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PŘYK

RZ/6 OZNAČENÍ ŘEŠENÉ PLOCHY