

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická 4/11, 350 02 CHEB
Tel.: +420 354 414 200, fax: 354 433 554
e-mail: chevak@chevak.cz
webová stránka: www.chevak.cz
IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977
Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367
Datum zápisu: 01.01.1994

Ing. Lenka Červinková
Evropská 33
350 01 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

Hana Mlsová/354 414 214

Cheb dne:

19.10.2017

Stanovisko k PD k odstranění stavby č. 20171789

Název stavby: Demontáž stávající lávky pro pěší přes kolejiště nádraží

Místo stavby: k.ú. Cheb, p.p.č. 2615/1,

Investor: Město Cheb, Cheb

Popis stavby dle předložené PD:

Předložená PD řeší demontáž ocelové nosné konstrukce lávky, ocelových podpěr, ocelových přístupových schodiště a betonových základových bloků, které budou odbourány po úroveň stávajícího terénu. Technologie demontáže lávky je navržena jako bloková demontáž po polích s využitím montážních podpěr PIŽMO. Projekt předpokládá realizaci demontáže lávky ve třech fázích v jedné etapě, provádění za pomoci těžkého autojeřábu.

První část nad osobním nádražím (Lávka I) bude demontována s výlukami kolejí i trakčního vedení v noci, druhá část nad nákladním nádražím (Lávka II) s celodenními výlukami. Projekt předpokládá výluky jednotlivých kolejí minimálně do vzdálenosti ± 60 m od půdorysného průmětu lávky.

Jednotlivé pole lávky bude autojeřáb snášet na 3 provizorní skládky demontovaných částí, které se nacházejí v kolejišti na pozemku Českých drah a.s.. Poloha těchto skládek je zakreslena v koordinační situaci. Ihned po složení každého většího dílu lávky bude probíhat rozpal na menší kusy a odvoz do sběrných surovin. Kolejiště bude chráněno před případným spadaným bouraným materiálem pomocí rozprostření geotextile na koleje pod aktuálně snášeným polem.

Demolovaný objekt lávky nebyl napojen na inženýrské sítě (vodovod a kanalizace), nachází se pouze v ochranném pásmu kanalizace DN 700.

Poznámka:

Zájmové území stavby leží v ochranném pásmu vodních zdrojů Jesenice-Nebanice 2. stupně (vnějším), které bylo stanoveno rozhodnutím odboru VLHZ, ONV v Chebu pod č.j. 423/B/78 dne 1.8.1978 ve znění změny ze dne 6.9.2010 č.j. MUCH 56651/2010.

CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s provedením demolice výše uvedené stavby s následujícími podmínkami:

- upozorňujeme, že stávající kanalizační stoka B DN 700 má ochranné pásmo 3,5 m od líce potrubí na obě strany. **Před zahájením stavebních prací (zejména při odstraňování základových bloků podpěr u schodiště P1) požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Cheb. Kontakt: tel. 739 543 353 p.Marek – kanalizace.** Po dokončení odstranění základových bloků podpěr bude přizván pracovník CHEVAK Cheb, a.s., provozu Cheb, ke kontrole stavu kanalizační stoky.
- při stavbě musí být zachováno stávající krytí kanalizační stoky. Na trase kanalizační stoky nebudou provedeny ani přechodné deponie zeminy, kanalizační poklop na revizní šachtě u schodiště P1 zůstane přístupný.
- při stavbě musí být dodrženy podmínky CHEVAK Cheb, a. s. pro provádění stavby v ochranném pásmu 2. stupně vnějším vodních zdrojů Jesenice - Nebanice:
 - a) v zájmovém území stavby nemanipulovat s pohonnými a provozními hmotami, nebo s jinými

látkami škodlivými vodám a zabránit jejich úniku z použitých mechanizačních a dopravních prostředků (záchytné úkapové vany), pro případ úniku ropných látek musí být na pracovišti k dispozici vhodné sorpční hmoty (Vapex, písek)

- b) případné úniky látek škodlivých vodám v zájmovém území stavby do terénu musí být ihned zajištěny a ohlášeny na CHEVAK Cheb, a.s. (poruchová a havarijní služba – tel. 354 597 111, 739 543 471)
- toto stanovisko má platnost 1 rok a není souhlasem k napojení na zařízení CHEVAK Cheb, a. s. ani souhlasem k dodávce vody a odkanalizování odpadních vod (cizích nebo srážkových vod). Při jakékoli změně stavby (např. rozšíření ZÚ) je nutno požádat o nové stanovisko

n. l.

CHEVAK Cheb, a.s.¹³
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Trštická 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:

Hana Mlsová
samostatný referent vodorozvoje