

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická 4/11, 350 02 CHEB
Tel.: +420 354 414 200, fax: 354 433 554
e-mail: chevak@chevak.cz
webová stránka: www.chevak.cz
IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977
Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367
Datum zápisu: 01.01.1994

Ing. Petr Moos
Americká 216/42b
351 01 Františkovy Lázně

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

Hana Mlsová/354 414 214

Cheb dne:

10.2.2017

Stanovisko k PD k umístění stavby nebo zařízení, k žádosti o stavební povolení č. 20170105

Název stavby: Odvodnění komunikace Na Červeném Vrchu v Chebu

Místo stavby: k.ú. Cheb, p.p.č. 2013/4

Investor: Město Cheb, Cheb

Popis stavby dle předložené PD:

Předložená projektová dokumentace řeší odvodnění komunikace ulice Na Červeném Vrchu v Chebu. Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace z PVC DN 200 v celkové délce 64 m, PVC DN 150 v délce 4,7 + 7,5 m, PVC DN 250 v délce 1,8 m, 2ks uličních vpustí DN 400, jedné štěrbínové trouby DN 300, 3ks revizních šachet DN 400, 2ks revizních šachet DN 600 (spadišťové) a 2ks ACO drain. Součástí stavby bude dále napojení dvou svodů ze střechy garáže na st.p.č. 3183 a přepojení odtoku ze stávající ČOV u st.p.č. 2054 (popis dle situace D1, v textové části toto přepojení není popsáno). Dešťová kanalizace bude výústěna v silničním příkopu, který bude zpevněn lomovým kamenem, uloženým do betonového lože. Součástí stavby bude i výstavba nové opěrné zdi u p.p.č. 2024/7, zřízené v místě původní, staticky již nevyhovující opěrné zdi. Dále bude v rámci stavby provedena úprava stávajícího schodiště a HUP.

Celková odvodněná plocha je do 1 000 m².

Při stavbě dešťové kanalizace dojde ke střetu s inženýrskými sítěmi, provozovanými společností CHEVAK Cheb, a. s. /vodovodní řady a kanalizační stoky, vodovodní a kanalizační přípojky/


CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním stavebního povolení s následujícími podmínkami:

- stávající přípojka od UV, která je v současné době napojena do koncové revizní šachty veřejné kanalizace bude po jejím přepojení na budovanou dešťovou kanalizaci zaslepena v místě napojení (v RŠ). Její zakres není uveden v situačním výkresu
- před zahájením stavby požádá investor/dodavatel stavby o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby. Kontakt: 739 543 352 p. Srnka – vodovod, 739 543 353 p. Marek - kanalizace
- drenážní vody nesmí být napojovány do veřejné kanalizace
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok
- při stavbě musí být zachováno minimální krytí stávajícího vodovodu a kanalizace dle ČSN
- poklopy vodovodu a kanalizace musí být při provádění stavby osazeny do nivelety nové vozovky
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. v platném znění
- při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- zástupci CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb budou během stavby zváni ke kontrole osazení poklopů na vodovodu a kanalizaci, ke kontrole funkčnosti armatur a k odpojení nevyužitých přípojek UV
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb, ke kontrole dodržení vzdálenosti dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí s budovaným nebo stávajícím vodovodem a kanalizací (přípojkami)

- k závěrečné kontrolní prohlídce stavby předá investor zástupci CHEVAK Cheb, a. s. geodetické zaměření dešťové kanalizace
- toto stanovisko není souhlasem k napojení na zařízení CHEVAK Cheb, a. s. ani souhlasem k dodávce vody a odkanalizování odpadních vod (cizích nebo srážkových vod)
- toto stanovisko má platnost 1 rok, při změně stavby je nutno požádat o nové vyjádření

Toto stanovisko nahrazuje původní stanoviska č. 20160515 ze dne 30.3.2016 a č. 20161433 ze dne 15.9.2016.

CHEVAK Cheb, a.s.¹³
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb


Bc. Jiří Puffer
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:

Hana Mlsová
samostatný referent vodorozvoje