

RP 4.14

CYKY-J 5x16

80/3

6B/1

CENTRAL
STOP

63/3

Central Stop
CYKY-J 3x1,5 mm2

F11
40/4/003

F12
40/4/003

Z01 – Katedra
CYKY-J 3x2,5 mm2

16B/1

Z02 – Tiskárna +
rezerva
CYKY-J 3x2,5 mm2

16B/1

Z03 – Tabule + strop
CYKY-J 3x2,5 mm2

16B/1

Z04 – Centrální pult
CYKY-J 3x2,5 mm2

16B/1

Z05 – Zás. ohřev TUV
CYKY-J 3x2,5 mm2

16B/1

Z06 – Zás. ohřev TUV
digestoř
CYKY-J 3x2,5 mm2

16B/1

Z07 – Zás. digestoř 1
CYKY-J 3x2,5 mm2

16B/1

Z08 – Zás. digestoř 2
CYKY-J 3x2,5 mm2

16B/1

VZT – Vzduchotechnika digestoř –
jištění a kabel upravit dle typu VZT
CYKY-J 3x2,5 mm2

16B/1

Z09 – Zás. třída
CYKY-J 3x2,5 mm2

16B/1


Z10 – Lavice řada 1
CYKY–J 3x2,5 mm2

Z11 – Lavice řada 2 o.
CYKY–J 3x2,5 mm2

Z12 – Lavice řada 2 d.
CYKY–J 3x2,5 mm2

Z13 – Lavice řada 3 o.
CYKY–J 3x2,5 mm2

Z14 – Lavice řada 3 d.
CYKY–J 3x2,5 mm2



Z15 – Lavice řada 4 o
CYKY–J 3x2,5 mm2

Z16 – Lavice řada 4 d.
CYKY–J 3x2,5 mm2

Z17 – Lavice řada 5 o.
CYKY–J 3x2,5 mm2

Z18 – Lavice řada 5 d.
CYKY–J 3x2,5 mm2

