



LEGENDA

- ROZVODY VZT
- ⊕ STOUPAČKA ODVĚTRÁNÍ KOUPELEN DN125
- ⊕ STOUPAČKA ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘÍ DN125

POZNÁMKY:

- SPOJE POTRUBÍ BUDOU TĚSNĚNÉ EPDM TĚSNĚNÍM.
- POTRUBÍ V PODKROVÍ SPOJIT DO JEDNOHO A VYVÉST NAD STŘECHU.
- V PODKROVÍ BUDE POTRUBÍ IZOLOVÁNO MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 100mm na EI 30 DP1.
- NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM OSADIT VENTILAČNÍ TURBINU (NAPŘ. LOMANCO BIB14)

Zodpovědný projektant		Projektant	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL Svobody 7/1, 350 02, CHEB email: pkcheb@email.cz, www.pkcheb.cz	
Ing. Ondřej Beránek		Ing. Ondřej Beránek		
Místo stavby	st. 1165, k.ú. Cheb, Mánesova 157/23		Formát	2xA4
Investor	Město Cheb, IČ 00253979		Datum	XI/2017
	nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb		Měřítko	1:75
Akce STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU - ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM			Účel	DPS
			Číslo zakázky	13-12-001
Výkres ODVĚTRÁNÍ KOUPELEN A DIGESTOŘÍ - PŮDA			Číslo výkresu	D.1.4.c.b.7