

Logika slaboproudých rozvodů

Od skříně TKR bude veden páteřový rozvod optickým kabelem do všech podlaží. Na každém podlaží bude odbočovací krabice, ze které je optická přípojka do každého bytu. V rozvaděči bytu nebo samostatné krabici je osazen převodník, ze kterého je matelické připojení datové a televizní zásuvky.

TV rozvody kabelová televize (TKR)

Datové rozvody

DT rozvody

system dvoudrát s rozlišením vyzvánění od vchodu a tlačítky u vstupu do bytu

bude ře

Legenda autonomní detekce









Zařízení autonomní detekce požáru a signalizace dle vyhl. č. 23/2008 Sb. Toto zařízení bude umístěno v části vedoucí směrem do únikové cesty. Zařízením autonomní detekce a signalizace se dle přílohy č. 5 vyhl. č. 23/2008 Sb. se rozumí autonomní hlásič kouřů podle české technické normy ČSN EN 14604

Poznámky




výškové osazení přístrojů dle prvků nn nad podlahou resp. nad zemí při montáži kabelů budou dodrženy požadavky dle výrobci kabelů


minimální odstuprovoduů od zařízení nn dle tabulky 1 (tab. 3 a 4 ČSN EN50174-2 ed.2).

Televizní vysílání dle nabídky rozvodů kabelové televize včetně nabízených služeb (telefon, Internet)

	Optický odbočovač, nastátný box, s konektory
	Optický převodník
	Zásuvka KAT5 1x RJ45 zapuštěná
	Autonomní hlasící kouřé dle ČSN EN 14604
	Bytový telefon
	ZM tlačítko zvonkové
	Zásuvka TV/SAT průchozí / komcová
	rozvedič

Legenda výtvarnému čar.

-  sdrůžená trasa vedení
-  vedení TV
-  vedení datový rozvod

Ochrana před nebezpečným dotykem: samostatným odpojením od zdroje - část NN		SO 02 - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
bezpečným malým napětím PELV / SELV - část MN		přidružený 5.NP	
Zdob.projektant: MATALA P.		elektronická komunikace -slaboproud	
kontroloval: MATALA P.		-ADP - automatická (samodílná) detekce požáru	
Číslo autorizace 0300583			
Investor: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb		Per MATAALA - PROJECE Vyhodnotil 12. 352 01 Aš IČO: 41631072 Mobil: +420 606 437 199 E-mail: matala59@gmail.com	
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU změna stavyb před dokončením st. 1165, k.ú. Cheb, Mánesova 157/23		Formát: A3 - 1 Měřítko: 1 : 75 Datum: 12 / 2017 Č.zakázky: 106/2017 Stupeň: D P S Č.výkresu: Č.páre	
D.1.4. 4 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem D.1.4. 5 Elektronická komunikace		14	