



Legenda významu značek

A

A ischizobátný trapezoidní prům 210mm,E27 do 60 W,IP54

PM zasuvka dvojnásobná s víčkem 16 A,250 V,IP44

• PM krabice do vlnka odpovídá s víčkem

Legenda významu čar

	vedení - osvětlení
	vedení - zásuvky
	vedení ochranné

Legenda

PM označení povrchová montáž
ZM označení montáž pod omítku

Vnější vlivy

CSN 33 200-5-51 ed.3

vnitřní neoznačené prostory

základní vnější vlivy

CA Konstrukční materiály

Poznámky

el.rozvodny jsou uloženy pod omítkou, na povrchu, v trubkách pod omítkou
výškové osazení přístrojů 0,3-1,15 m, nášť.svítel min.1,8m

trasy el rozvodů budou vedeny v doporučených instalačních zónách nad podlahou

při uložení kabelů budou dodrženy požadavky dle výrobců k
al rozvodů na hořl podkladě isol proveden dle ČSN332312

montáž veškerého zařízení bude návodu výrobců

Prostupy instalací požárního dělicího konstrukcí mezi požárními úseky musí být utvářeny podle požadavků ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810, viz část 7. tohoto PŘ. Je požadována požární odolnost EI 30 v 5.NP.

Ochrana před nebezpečným dotykem:

ochrana automatickým odpojením od zdroje - časť NN

bezpečným malým napätím PELV / SELV - časť MN

Ochranná opatření

Je prevedena dle ČSN EN 61140 ed.2 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

- základní ochrana

- ochrana pri poruše

stupen normalni - Ochrana automatickym odpojenim od zdroje+ doplnkova ochrana


stupen doplneny - ochrannym pospojenim

2 - 24V AC / DC - PELV / SELV

3+PEN, 50HZ, 400V/230V, TN-C-S

SO 02 - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

podtřešní prostor
silnoproudé rozvody

Zodp. projektant: MATAĽA P.		kontroloval: MATAĽA P.				Perf. MATAĽA - PROJEKCE Východní 12, 352 01 Aš IČO 41631072 mobil +420 606 437 798 E-mail matala@proscall.cz E-mail matala9@gmail.com	
Číslo autorizace 0300583							
Investor		Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb					
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU změna stavyb před dokončením st. 1165, k.ú. Cheb, Mánesova 157/23		Formát		A3 : 1			
		Měřítko		1 : 75			
		Datum		12 / 2017			
		Č.znakčky		106/2017			
		stupně		D P S			
		Č.výkresu		Č.páré			
D.1.4. 4 D.1.4. 5		Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem					
		Elektronická komunikace					
		8					