

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka: 75/2018

0760114/17/CCH/SS0-1

**Ing. Martin Haueisen**  
**Bezejmenná 1424/9, 350 02 Cheb**

Vyřizuje / Tel.  
Huková / 720 752 346

Datum  
16. 1. 2018

**Věc: „Rekonstrukce MK Karlova a Dukelská, Cheb“**

**Zasíláme Vám tímto „Vyjádření k předložené PD ve stupni DPS+PDPS“**

V rámci nově navrhované stavby dojde ke střetu s komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vzhledem k provádění zemních stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující podmínky:

1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově tak hloubkově a **vyznačeny na terénu**. V ochranném pásmu kabelů (tj. **1 m** po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny **pouze ručně**.
2. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v **ČSN 73 6005** Prostorová úprava vedení technického vybavení a **ČSN 33 4050** Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
3. Dle koordinační situace stavby **B.2a v křižovatce Dukelská a Evropská** je nutné zkontrolovat, případně doplnit dělené chráničky na PVSEK v celé délce nového asfaltového povrchu.
4. Dle koordinační situace stavby **B.2c - Karlova ul. SO 101 v místě osazení nových podzemních kontejnerů na tříděný odpad** je nutné zajistit minimální odstup od PVSEK 0,4m, v případě odstupu menším než 1m zajistit dělenou chráničkou. V navazujícím sjezdu (přechod SO 101 a SO 102) ověřit, případně doplnit dělenou chráničkou.
5. Dle koordinační situace stavby **B.2d - Karlova ul. v místě nového sjezdu SO 103 a SO 104** ověřit, případně doplnit dělenou chráničkou.
6. Nové obruby nesmí být položeny na PVSEK a to nesmí být v zabetonováno v jakémkoliv úseku stavby aniž by bylo ochráněno dělenou chráničkou.
7. **V křižovatce ul. Karlova a Pivovarská je nadzemní vedení SEK, které je viditelné a musí být respektováno při pohybu mechanizace.**
8. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena. V případě kolizní situace s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. kontaktujte správce - **Šárka Huková / 720752346**

**Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za podmínky splnění výše uvedených podmínek a Všeobecných podmínek ochrany uvedených ve Vyjádření o existenci SEK č.j.: 760114/17 vydané dne 03.11.2017, nemá námitek k povolení stavby příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.**

S přátelským pozdravem

**Ing.Šárka Huková**  
Pracoviště správy a ochrany sítí

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063



IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,

reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz