

DRAŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ**sekce stavební, územní odbor Plzeň**

Sp. zn.: ML-SOL0180/19-1/Ho

Č. j.: DUCR-13045/19/Ho

Oprávněná úřední osoba: Hrabý Josef Ing.

V Plzni dne 8. března 2019

Telefon: +420 972 524 098 (linka 225)

Mobil: 602 686 752

E-mail: hraby@ducr.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dražní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

vydává

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 8. března 2019 žadatelem, kterým je Městský úřad Cheb, odbor stavební, nám. Krále Jiřího z Poděbrad č. 14/1, 350 02 Cheb, IČ 00253979, podatelna@mestocheb.cz,

**s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o p r o ú č e l y
u m í s t ě n í , p o v o l e n í , n e b o o h l á š e n í s t a v b y**

"Lávka přes kolejiště nádraží v Chebu"

Stavba je navržena z části v obvodu dráhy a ochranném pásmu celostání **elektrifikované** dráhy, železniční tratě Plzeň – Cheb, v žel. km 454,710 – 454,720. Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 1509/1, 3231, 3484, 3485, 1463/3, 1463/4, 1473/1, 2615/1, 2731, 7085, všechny v k.ú. 650919 Cheb, obci 554481 Cheb, okrese Cheb.

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby **v obvodu dráhy** – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně **v předstihu projednat** s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
5. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky při provozování **elektrifikované** dráhy, napájené jednofázovou trakční proudovou soustavou **25 kV, 50 HZ. POZOR** – v trolejovém drátě nad kolejí je výše uvedené vysoké napětí!
6. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
7. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

Odůvodnění

Drážní úřad obdržel dne 8. března 2019 žádost právnické osoby, kterou je Městský úřad Cheb, odbor stavební, nám. Krále Jiřího z Poděbrad č. 14/1, 350 02 Cheb, IČ 00253979 podatelna@mestocheb.cz, o závazné stanovisko pro účely umístění, povolení, nebo ohlášení výše uvedené stavby.

K žádosti byly Drážnímu úřadu předloženy následující podklady:

- dokumentace, jednoduchý pasport stavby

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.

Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy, včetně její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.

Toto stanovisko:

- Je podle § 64 zákona o dráhách závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- Nenahrazuje souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (zkratka: „SŽDC, s.o.“, internet: www.szdc.cz), Oblastní ředitelství Ústí nad Labem.

Drážní úřad

Wilsonova 300/8

121 06 Praha 2



Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Příloha:

- 1x odsouhlasená dokumentace předložená Drážnímu úřadu

Rozdělovník:

- Městský úřad Cheb, odbor stavební, nám. Krále Jiřího z Poděbrad č. 14/1, 350 02 Cheb

Spis: ML – SOL0180/19/Ho

WYPRAVENO DNE:

- 8 -03- 2019