



Č.j. KRPK-2946/ČJ-2019-190206

Cheb 28. února 2019

Počet listů: 2
Přílohy: 1/dokumentace

Atelier Verde s.r.o.
Evropská 1558/33
350 01 CHEB

Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - vyjádření

K č.j. ze dne 4.1.2019 Žadatel: Dipl.-Ing. Lenka Červinková

Policie ČR, Dopravní inspektorát Cheb (dále jen „DI Cheb“) na základě podané žádosti posoudil z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích předloženou projektovou dokumentaci stavby „Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu“ ke stavebnímu řízení vypracovanou společností Stráský, Hustý a partneři s.r.o. v říjnu 2018.

DI Cheb jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve stavebním řízení dle ust. § 16 odst. (2) písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů s o u h l a s í s navrženým dopravním řešením stavby „Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu“ dle předložené PD opatřené naším razítkem s tím, že v rámci RDS musí být řešena v ul. Riegerova stávající dělená stezka pro pěší a cyklisty jako společná a kolem nájezdové rampy musí být zajištěna její šíře minimálně 3 m. Toto řešení RDS musí být dopravnímu inspektorátu předloženo ke schválení.

Dále DI upozorňuje, že ze strany Švédského Vrchu se nájezdová rampa napojuje na stávající přístupovou komunikaci k hrázi rybníka a depu a tímto řešením je znemožněn přímý a logický přístup k těmto objektům. Vzhledem k tomu, že přístup je zajištěn po jiné komunikaci, je toto ze strany DI Cheb pouze jako upozornění.

Vyřizuje: por. Radek TLAČIL
komisař



npor. Bc. Jan ŠUBRT
vedoucí oddělení DI

Valdštejnova 2
350 15 CHEB

Tel.: +420 974 372 253
Email: dicheb@seznam.cz