

nat volně stočený kabel pod zemí
e cca.6 m pro rezervní připojení
ropská, zabezpečit proti vnikání
ti

stávající podzemní zásobníky uhlí (řešeno další PD = následně II.ETAPA)

bytový dům

Poznámka:
-Při opatření ochrany PTZ musí být všechny ložné vrtsvy hutněny.
-Ochrana předizolovaného potrubí před mechanickým zatížením předizolovaného potrubí bude provedena při zahájení stavby, při stavební činnosti.
- V místě křížení PTZ s drenáží - bude drenáž přerušena, sanační vrstvy vynechány.
- křížení bude v souladu s ČSN 736005 - křížení teplovodu

16 x Silniční panel IZD 300/200/15 JP, OP 20 tun

Doplnění na základě požadavku TEREA Cheb s.r.o.

Tento výkres je originál, bez souhlasu autora je jeho kopírování tresné dle §2,6,10,25 autorského Zákon č.121/2000 Sb.

AUTORIZOVANÝ STAVITEL č. 0300772
Pařízek Petr
Dolnická 2513/13, 350 02 Cheb, tel.:359 604 839

Objednatel : **Město Cheb**
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb

Razítko
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
PETR PAŘÍZEK
Dolnická 2513/13, 350 02 Cheb
IČO: 453 61 169 DIČ: CZ6511262252
tel./fax: +420/359 604 839; mobil: +420/603 85 23 44
e-mail:p.parizek@mujbox.cz

Úprava vnitrobloku ulice Sadová změna stavby před dokončením na p.p.č.1432/1; 2365/1;1438/69, k.ú.Cheb obec Cheb, ul. Sadová

PD	DPS
Kraj	Karlovarský
Okres	Cheb
MěÚ	Cheb
Datum	VIII/2018

Měřítko: 1 : 200
Kótováno v mm

Ochrana PTZ situace

Č. výkresu : **D.1.1. - 07**

Dokumentace není odolná vodě ani vlhkosti.