

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická 4/11, 350 02 CHEB
Tel.: +420 354 414 200, fax: 354 433 554
e-mail: chevak@chevak.cz
webová stránka: www.chevak.cz
IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977
Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367
Datum zápisu: 01.01.1994

Pan
Petr Pařízek
Dolnická 2513/13
350 02 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka/e-mail:
Hana Mlsová/354 414 214
mlsova@chevak.cz

Cheb dne:
6.9.2019

Stanovisko k PD ke změně stavby před jejím dokončením č. 20191605

Název stavby: Úprava vnitrobloku ulice Sadová - II.Etapa cyklostezka - změna stavby před dokončením
obnovení stanoviska 20181475 ze dne 6.9.2018

Místo stavby: k.ú. Cheb, p.p.č. 1438/69

Investor: Město Cheb, Cheb

Popis stavby dle předložené PD:

Předložená část PD změny stavby před dokončením řeší návrh cyklostezky v Chebu v ulici Hálkova. Jedná se o úsek spojující ulice Karlova a Sadová. Zohledňuje již vyprojektovaný stav v rámci akce „Úprava vnitrobloku ulice Sadová, změna stavby před dokončením, na p.p.č. 1432/1; 2365/1; 1438/69, k.ú. Cheb, obec Cheb, ul. Sadová“ z července 2018 – v rámci této zakázky byla v ulici Hálkova navržena oboustranně kolmá parkovací stání pro osobní automobily. V rámci tohoto záměru je oproti původnímu projektu nutné zrušit kolmá parkovací stání na jedné straně Hálkovo ulice a nahradit je stánými podélnými. Bude možné zde umístit 5 podélných stání namísto 11 kolmých.

Tím se uvolní pás pro umístění obousměrné cyklostezky. Šířka podélných parkovacích stání je 2,00 m. Šířka cyklostezky je navržena 2,00 m. Mezi cyklostezkou a parkovacími stánými je bezpečnostní pruh šířky 0,75 m. Na druhé straně cyklostezky je podél stávajícího plotu bezpečnostní pruh šířky min. 0,50 m. Parkovací stání a bezpečnostní pruhy jsou navrženy z betonové dlažby resp. z kačírku. Samotná cyklostezka pak s živičným povrchem. Hranu mezi živičnou vozovkou a dlažbou parkovacích stání bude tvořit betonový obrubník 80/250/500 mm, který se zapustí na plnou výšku.

Odvodnění:

Odvodnění povrchu je navrženo jeho vyspádováním k uličním vpustím a odtud do projektované kanalizace (vše řešeno v rámci původního projektu). Zemní pláň je odvodněna pomocí trativodů. Navrženy jsou zde sorpční vpusti, které zaústí do kanalizace (řešeno rovněž v rámci původního projektu). Vzhledem ke stavu komunikací se předpokládá výměna všech konstrukčních vrstev. Odstranění stávajících povrchů je řešeno v původním projektu a provede se v rámci SO 001 – Příprava území.


CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s předloženou změnou stavby před dokončením, spočívající v návrhu cyklostezky a úpravou původního návrhu parkovacích stání v ul. Hálkova (původně 21 ks kolmých stání, nyní 10 ks kolmých stání a 5ks podélných stání) bez připomínek.

Stanovisko č. 20181475 ze dne 6.9.2018 zůstává nadále v platnosti, včetně všech podmínek v něm uvedených.


CHEVAK Cheb, a.s.¹³
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:


Hana Mlsová
samostatný referent vodorozvoje