

Projekční kancelář
Petr Pařízek
Dolnická 2513/13
350 02 Cheb

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

ing. J. Čverha/57

Cheb dne

13.8.2018

Věc: Vyjádření projektové dokumentaci :

„Úprava vnitrobloku ulice Sadová, změna stavby před dokončením“.

Žadatel: Petr Pařízek, Dolnická 2513/13, 350 02 Cheb

Předmětem řešení projektové dokumentace je stavba chodníků, parkovacích stání a úprava parkových ploch.

Vyjádření k sítím a podmínky práce v ochranném pásmu kabelu veřejného osvětlení a SSZ byly předány v přípravné části projektové dokumentace.

Vyjádření k dokumentaci.

Veřejné osvětlení, stávající kabelové vedení bude vytyčeno dle podmínek správce. V místech křížení s projektovanou trasou bude v případě odkrytí kabelu VO provedeno doplnění ochrany kabelu např. kabelovým žlabem za dodržení ČSN 33 2000-5-52. V rámci stavební činnosti nebude poškozena nadzemní část stávajícího veřejného osvětlení. Nově postavená osvětlovací soustava vyhovuje k osvětlování projektovaných komunikací vnitrobloku.

Místní komunikace, budou dodrženy postupy a zkoušky na nově postavených částech komunikací dle PD, protokoly budou předány v rámci kolaudace stavby.

Dešťová kanalizace, odvodnění dešťových vod z komunikace a parkovacích stání je projektováno do veřejné kanalizace města Cheb ve správě společnosti CHEVAK Cheb a.s.

Výčet dokumentů při předání hotového díla:

- Geodetické zaměření,
- Zkoušky prováděné na upravované místní komunikaci při výstavbě,
- Prohlášení o shodě instalovaných základních prvků stavby,
- Dokumentace skutečného provedení stavby,
- Potvrzení o zavedení do MISYS-u (pasport)
- Revize elektro

K předložené části projektové dokumentace nemáme další připomínky.

M. Z.
S pozdravem Břetislav Sládek
ved. provozu stavební výroby a údržby

