


Doporučené charakteristiky betonových základů pro kotvení stoužár											
Přírubové stoužáry											
H	H _b	A _b	R _b	D _b	A _s	M _s					
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kNm)					
4000	800	500	240	20	298	5					
6000	900	600	240	20	298	7					

LED Philips 39W město 2
BDS461 TB LED35/- NO
Krytí IP 55
Třída ochrany II
Napájecí napětí ~230V
Montáž na dřív prům. 60 mm
Rozměry průměr 680 x výška 637 mm

sloup třístupňový 6 m s přírubou žárový zinek
K6 133/69/60
hmotnost 50 kg
plocha 2,03 m2
pro chemické kotvení
průměr kotvy Dk 20 mm, 7 kNm pro stoužár 6 m

pásek FeZn
terén



PS 240 - do výšky 6m
Rp - rozteč příruby pletu, Dk - průměr díry příruby pro kotvu, Ap - rozteč přírubového pletu, Smn - minimální hodnota příruby, Dps - průměr díry příruby pro stoužár
Příruha je součástí přírubového stoužáru,
samostatně se neprodukuje.

Legenda významu značek nové zařízení

SU svorka spojovací

DN 63 oběhové korugovaná ochranná

Připojení stoužár VO

uzemnění stoužáru

Legenda druhu čar - nové rozvody elektro

VO - trasa vedení
vedení v chráněnce

Legenda významu značek stávajícího zařízení

Stávající stoužár VO


ČEZ - kabelová vedení - podzemní NN do 1kV, stávající
VVS-UPC(kabelová televize) - stávající - podzemní síť
CETN - podzemní síť - metal, kabely

Hranice pozemků - stávající
Teplotní a TUV potrubí TEREK (krytí 1m)
Vodovodní řád - LT 150/80 + přípojky stávající
Kanalizační sítka KT 300 - stávající - jednotná
VO veřejné osvětlení
Ochranné pásmo plynovodu
Plynovod STL - stávající

nedochází ke změně hlavního jističe před elektroměrem, není nutný souhlas ČEZ

Ochranná opatření
Je provedena dle ČSN EN 61140 ed.2 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2.
- základní ochrana
- ochrana při poruše
stoupeň normální - Ochrana automatickým odpojením od zdroje
stoupeň doplněný -

3+PEN, 50Hz, 400V/230V, TN-C-S
SO 431 – Veřejné osvětlení
nový stav ZMĚNA 2019

Zodp.projektant, kontroloval		 <div>Peř MATYLA - PROJECE Východní 12, 352 01 Aš IČO 41631072 mob. +420 606 437 798 E-mail matyala@asajic.cz E-mail matyala59@gmail.com</div>	
MATYLA P. MATYLA P.			
Číslo autorizace 0300563			
Investor město Cheb, nám.krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb			
Úprava vnitřníobkuli ulice Sadová - II.Etapa stavěbní úprava uheřny-změna stavby před dokončením na p.p.č.3327/14321, k.ú.Cheb			
D.1.4. 4. Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem			
2			
Formát		A2	
Měřtko		1 : 250	
Datum		03 / 2019	
Č.zakázky		35 / 2018	
stupeň		D S P	
Č.výkresu		Č.pare	