

DSVA, s.r.o.
p., ing. K. Holotová
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6
350 02 Cheb

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
/2018

Vyřizuje/linka
ing. J. Čverha/57

Cheb dne
22.11.2018

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci - záměr:

„Stavební úprava ulice Bezručova, Cheb.“

Žadatel: DSV A, s.r.o., náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb

Projektant: DSV A, s.r.o., náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb

Záměrem stavebníka je stavební úprava komunikace s cílem rozšíření parkovacích míst v této lokalitě. Vzhledem na rozšíření vozovky, úpravy se dotknou i veřejného osvětlení a dešťové kanalizace zaústěné do jednotné kanalizace města Cheb.

A./ **Veřejné osvětlení**, projektovaná kabelová trasa vedená ze směru ul. Palackého bude ukončena u stožáru v areálu mateřské školky, kabel bude zaveden do stožáru a připojen do stožárové svorkovnice. Z tohoto stožáru bude proveden vývod nového kabelu ve směru přeložený stožár u stání s odpady, z tohoto stožáru bude proveden vývod novým kabelem směr přeložený stožár u točny. Toto řešení doporučujeme upřednostnit před variantou spojkování kabelu a úpravou krytí trasy, aby vyhovovala ČSN 33 2000-5.52.

Demontované stožáry budou v základové části ošetřeny dvouvrstvým nátěrem, aby byla obnovena antikorozivní ochrana, do nově provedené kabelové trasy bude přiložen zemnicí vodič FeZn D=10 mm k propojení jednotlivých stožárů. Svítidla stávající typu LV MODUS 2x36W celoplastová budou nahrazena svítidly celokovovými se světelným zdrojem LED nebo výbojkovým (6ks).

B./ **Dešťová kanalizace**, Kanálové vpusti budou instalovány v nových pozicích dle PD záměru v plochách parkovacích a vozovce, budou dodrženy podmínky montáže a provozování na jednotnou kanalizaci ve správě společnosti CHEVAK Cheb a.s.

S projektovou dokumentací souhlasíme, přeložky VO budou geodeticky zaměřeny a poskytnuty k zavedení do pasportu VO.

S pozdravem
Ing. J. Čverha



CHETES
s.r.o.
CHEBSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY
Pelhřimovská 1, 350 02 Cheb
stavební údržba
IČO: 25208845, DIČ: CZ25208845