

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická 4/11, 350 02 CHEB
Tel.: +420 354 414 200, fax: 354 433 554
e-mail: chevak@chevak.cz
webová stránka: www.chevak.cz
IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977
Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367
Datum zápisu: 01.01.1994

Dopravní stavby a venkovní architektura
s.r.o.
Kamila Holotová
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6
350 02 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

Hana Mlsová/354 414 214

Cheb dne:

18.12.2018

Stanovisko k záměru č. 20182196

Název stavby: Cheb, PD Stavební úprava ul. Bezručova

Místo stavby: k.ú. Cheb, p.p.č. 1703/14,

Investor: Město Cheb

Projektant požádal o vydání stanoviska k plánovanému záměru z hlediska vlastníka inženýrských sítí, uložených v předmětné komunikaci. Účelem záměru je vyřešení nevyhovujícího a nedostatečného parkování, zároveň dojde k rozšíření komunikace a zřízení točny. Tyto úpravy vyvolají posuny lamp veřejného osvětlení a nové uspořádání uličních vpustí.

V zájmovém území stavby se nachází vodovodní řad LT DN 80, kanalizační stoka B DN 500/750 a 400/600, vodovodní a kanalizační přípojky.

K plánovanému záměru stavebních úprav ul. Bezručova sděluje CHEVAK Cheb, a. s. následující:

- v rámci stavby bude nutné provést odkrytí stávajících skrytých revizních šachet na kanalizační stoce (RŠ ID 3743, 6040, 3746) a případně realizovat jejich rekonstrukci. Dále bude nutné provést rekonstrukci zhlaví RŠ ID 3899 a rekonstrukci RŠ ID 3746.
- na vodovodním řadu bude nutné provést minimálně výměnu všech ovládacích armatur. Rozsah dalších případných úprav na vodovodní síti/rekonstrukce vodovodního řadu bude upřesněn až po provedené koordinační schůzce.
- před zahájením projektových prací na PD stupeň DUR a DSP požadujeme svolat koordinační schůzku za účasti investora stavby, projektanta a zástupců CHEVAK Cheb, a.s., oddíl TI a provozu Cheb. Účelem koordinační schůzky bude projednání plánovaného rozsahu stavebních úprav ul. Bezručova; na základě výsledků projednání dojde k případnému zařazení výše uvedených oprav vodohospodářské infrastruktury do plánu oprav společnosti CHEVAK Cheb, a.s.
- upozorňujeme, že srážkové vody z parkovacích ploch musí být předčistěny v ORL, případně v sorpční vpustí
- další stupně projektové dokumentace (DUR a DSP) požadujeme předložit k odsouhlasení
- toto stanovisko má platnost 1 rok

Bc. Jiří Puffer
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:

Hana Mlsová
samostatný referent vodorozvoje



CHEVAK Cheb, a.s.
oddíl vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb