

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická 4/11, 350 02 CHEB
Tel.: +420 354 414 200, fax: 354 433 554
e-mail: chevak@chevak.cz
webová stránka: www.chevak.cz
IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977
Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367
Datum zápisu: 01.01.1994

DSVA, s.r.o.
Ing. Kamila Holotová
nám. Krále Jiřího 6
350 02 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka/e-mail:
Hana Mlsová/354 414 214
mlsova@chevak.cz

Cheb dne:
3.2.2020

Stanovisko k PD k umístění stavby nebo zařízení, k žádosti o stavební povolení č. 20200013

Název stavby: Stavební úprava ulice Bezručova, Cheb

Místo stavby: k.ú. Cheb, p.p.č. 1703/14,

Investor: Město Cheb, Cheb

Popis stavby dle předložené PD:

Předložená PD řeší novou stavbu v místě MK Bezručova. Návrh řeší úpravu stávajícího stavebního uspořádání kolmé křižovatky tvaru písmene T. Nové řešení místa pro přecházení, chodníku pro pěší, místa pro kontejnery na odpady, jasně definovaná parkovací stání, novou dešťovou kanalizaci a veřejné osvětlení. Současný stav vykazuje značné opotřebení materiálů a povrchů, nedostatečné řešení parkovacích stání, špatně umístěné a tudíž nebezpečné místo pro přecházení. MK Bezručova je v současném stavu široká 5,8-6,4m. V neužším místě u školky je široká 3,4 m. Vozovka je v západní polovině konturována převážně oštípanými kamennými obrubníky OP2. Ve východní polovině jsou hrany mezi komunikací a zelenými ostrůvky definovány betonovou silniční obrubou.

D.1.1 Rekonstrukce komunikace a parkoviště

Bude provedena kompletní oprava celé ulice Bezručova v rozsahu výměny celých konstrukcí vozovek a chodníků, včetně výstavby nových parkovacích stání, místa pro kontejnery na odpad a místa pro přecházení. Parkovací stání a chodníky budou provedeny z betonové dlažby, povrch vozovky bude asfaltový.

D.1.2 Stavební část opěrné prefabrikované zdi

Ve střední části stavby, kde je vozovka v blízkém kontaktu se sousedícím soukromým pozemkem p.p.č.1700/42 bude pro zajištění svahu provedena výstavba prefabrikované podzemní opěrné zdi tvaru „L“

D.1.3 Odvodnění zpevněných ploch

Srážkové vody z rekonstruovaných zpevněných ploch v Bezručově ulici v Chebu budou odváděny dvěma novými uličními vpustmi, jedním liniovým žlabem a dvěma sorpčními vpustmi. Tyto budou napojeny novým kanalizačním potrubím DN 160 a DN 200 na stávající jednotnou kanalizační stoku B 500/750. Srážkové vody, odváděné uličními vpustmi č.1 a 2 a liniovým žlabem č.1 budou před napojením na stávající stoku přdčištěny v odlučovači lehkých kapalin. Napojení na stávající stoku B DN 500/750 bude provedeno přes stávající revizní šachtu (ID 3868).

Sorpční vpusti - pro přečištění odváděných dešťových vod z části zpevněných ploch jsou navrženy dvě pojezdové sorpční vpusti LS26 - CSB. Vpust' se skládá z prefabrikátu s technologií, zákrytové desky a vtokové mříže. Výška, tedy kapacita kalové jímky, může být navýšena pomocí vložení kanalizační skruže s integrovaným těsněním.

Odlučovač ropných látek – pro přečištění odváděných dešťových vod ze zpevněných ploch je navržen koalescenční odlučovač ropných látek ACO OLEOPATOR NS10 SF1000l. Odlučovač ropných látek je konstruován na běžný průtok 10 l/s.

Drenáže z komunikace budou svedeny drenážním potrubím do drenážní vsakovací šachty, umístěné v navrženém travnatém zálivu ve spodní části komunikace, u křižovatky s ul. Palackého.

D.1.4 Veřejné osvětlení

Bude provedeno nové veřejné osvětlení pomocí čtyř nových světelných bodů. Stávající čtyři lampy budou odstraněny.

CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním územního rozhodnutí /stavebního povolení výše uvedené stavby a s provedením stavby s následujícími podmínkami:

- v rámci stavby provede společnost CHEVAK Cheb, a.s. na své náklady výměnu vodovodního řadu LT DN 80 a DN 100. Stavba bude probíhat v koordinaci se stavebními úpravami ul. Bezručova.
- v rámci stavby provede společnost CHEVAK Cheb, a.s. na své náklady odkrytí stávajících skrytých revizních šachet na kanalizační stoce (RŠ ID 3743, 6040, 3746), jejich případnou rekonstrukci. Dále bude provedena rekonstrukce zhlaví RŠ ID 3899 a rekonstrukce RŠ ID 3746. Stavba bude probíhat v koordinaci se stavebními úpravami ul. Bezručova.
- v odpadních vodách vypouštěných z odlučovače ropných látek a SUV budou dodrženy následující koncentrační limity:

Individuální koncentrační limity znečištění odpadních vod		
Ukazatel	Symbol	„m“ [mg/l]
uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	C ₁₀ -C ₄₀	3
nerozpuštěné látky	NL	40

v ostatních ukazatelích znečištění, které nejsou stanoveny jako ukazatele individuální, nesmí být překročeny základní limity stanovené kanalizačním řádem stokové sítě města Chebu pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace

- do kanalizace nebudou odkanalizovány drenážní (podzemní) vody
- poklopy vodovodu a kanalizace musí být při provádění stavby osazeny do nivelety nové vozovky
- veškeré uzávěry na vodovodním řadu budou před zahájením rekonstrukce stavby vyměněny (výměnu provede CHEVAK Cheb, a.s. na vlastní náklady), zahájení stavebních prací nutno CHEVAK Cheb, a.s. oznámit **v dostatečném časovém předstihu, minimálně 5 měsíců před zahájením stavby**
- k závěrečné kontrolní prohlídce stavby/po dokončení stavby, nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dodávce vody a odvádění a čištění odpadních vod, předá investor/dodavatel stavby zástupci CHEVAK Cheb, a. s. **geodetické zaměření stavby dešťové kanalizace, přípojek UV, SUV, odlučovače a opravenou dokumentaci skutečného provedení stavby; situaci umístění odlučovače, provozní řád odlučovače a kopii smlouvy o likvidaci kalů z odlučovače**
- toto stanovisko má platnost 1 rok, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko

Podmínky pro provádění stavby:

- před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Cheb. Kontakt: tel. 739 543 352 p.Srnka – vodovod a tel. 739 543 353 p.Marek – kanalizace
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok
- při provádění stavby musí být postupováno tak, aby bylo zabráněno vtoku povrchových vod a srážkových vod do budované dešťové kanalizace
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- odpojení nevyužitých původních kanalizačních přípojek od UV provedou na základě objednávky pracovníci CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb, přípojky budou odpojeny v místě napojení na kanalizační stoku, potrubí kanalizační přípojky bude zaplněno. **Po dokončení stavby bude provedena kontrolní kamerová prohlídka kanalizace pro kontrolu provedení odpojení nevyužitých přípojek**

- napojení UV na kanalizaci provede CHEVAK Cheb, a. s. provoz Cheb, případně odborná firma dle dohody s mistrem kanalizace, napojení bude zkontrolováno mistrem kanalizace a bude proveden zápis do stavebního deníku, zápis bude předložen ke kontrole při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Napojení bude provedeno vždy ke dnu revizních šachet
- investor přizve pracovníky CHEVAK Cheb, a. s. ke kontrole způsobu provedení likvidace srážkových vod
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí s budovaným nebo stávajícím vodovodem a kanalizací (přípojkami)
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole osazení poklopů na vodovodu a kanalizaci a ke kontrole funkčnosti armatur

 **CHEVAK Cheb, a.s.**¹³
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:



Hana Mlsová
samostatný referent vodorozvoje