



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

Č. j. došlého dokumentu: 57/2018
Ze dne: 20.12.2019

Číslo jednací: MUCH 114319/2019
Číslo spisu: KSÚ 6/2020
Vyřizuje: Darina Dierlová
Email: dierlova@cheb.cz
Telefon: 354 440 113

Cheb, dne: 09.01.2020

Žadatel: Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., IČO: 26392526, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, 350 02 Cheb

Souhrnné vyjádření

z hlediska ochrany životního prostředí pro akci „Stavební úprava ulice Bezručova, Cheb“

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, obdržel dne 20.12.2019 žádost o vydání vyjádření k výše uvedené akci podle předloženého projektu z 11/2019 pro účely územního a stavebního řízení, odpovědný projektant Ing. Jiří Ševčík, ČKAIT 0301136, investor: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb. Předmětem projektové dokumentace jsou úpravy ulice Bezručova v Chebu, v rámci kterých bude řešeno nevyhovující a nedostatečné parkování, rozšířena komunikace, zřízena točna a vystavěna opěrná zeď proti sesuvu svažitého terénu, a další. Stavebními pracemi budou dotčeny pozemky st.p.č. 3474 a p.p.č. 1703/14 a 1700/3 v k.ú. Cheb, obec Cheb. K podané žádosti Vám sdělujeme následující:

Vyjádření z hlediska nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb.)

(Ing. Kateřina Vebrová, tel. 526)

Na tomto úseku veřejné správy jsme dne 20.12.2019 obdrželi žádost o vydání závazného stanoviska podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění. Žádost je třeba doplnit o konečný návrh stavby, tj. projektovou dokumentaci v potvrzené tištěné podobě, jak bude předkládána stavebnímu úřadu k rozhodnutí, jehož vydání je závazným stanoviskem podmíněno.

Vyjádření z hlediska vodoprávního (zákon č. 254/2001 Sb.)

(Ing. Radek Sobotka, tel. 522)

Městský úřad Cheb - odbor stavební a životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad nemá k navrženému řešení odvodnění komunikace zásadních připomínek. Z provozního hlediska doporučujeme řešit odvedení srážkových vod dešťovou kanalizací ukončenou jediným odlučovačem ropných látek. Pro zajištění funkčnosti čistících zařízení musí být stanoveno pravidelné sledování jakosti odváděných srážkových vod do jednotné kanalizace. Vzhledem k tomu, že se jedná o odvodnění komunikace, lze stavbu vodohospodářských děl povolit současně se stavbou hlavní.

Na úseku **ochrany ZPF** (Ing. Martina Trkovská, tel. 532), **ochrany přírody a krajiny** (Ing. Kateřina Maříková, tel. 143), **státní správy lesů** (Petra Stará, tel. 516) a **ochrany ovzduší** (Alena Hofericová, tel. 523) nemáme připomínek.

Ing. Jaroslav Šinka
vedoucí odboru stavebního
a životního prostředí

Vyjádření obdržel:

Žadatel: Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, 350 02
Cheb

Městský úřad Cheb – odbor stavební a životního prostředí