

## **DDM SOVA Cheb - PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM**

### **03 dotazy z probíhajícího výběrového řízení na dodavatele - ze dne 21.1.2021,**

**Dotaz č.1** ve výkazu výměr k EZS je uvedeno ..... sběrníkový PIR detektor pohybu 17 ks. Na projektu 3.Půdorys slaboproudá instalace je zakresleno 18 ks detektorů.

- **ponecháme stav dle výkazu 17 ks. V jedné místnosti je v PD jeden detektor navíc.**

#### **Dotaz č.2 OKNA**

**A)** Jakým způsobem mají být okna rozčleněna - požadavek na meziskelní příčku, nalepovací duplex příčky, či pevné příčky.

- **Pevné příčky nebo nalepovací – dle výrobce**

**B)** Sestavy oken se skládají dohromady pomocí spojovacích prvků. Jihovýchodní sestava oken - je očíslována v pohledech, takže je možné dohledat navrhnout. Severovýchodní sestava oken však očíslována není a není tedy jasné, které okna jakých rozměrů, tam mají patřit.

- **Očíslování oken je uvedeno v půdoryse stavby**

**C)** Zatemňující roleta je jako požadavek pouze u pozice 08 - toto okno však spadá do jihovýchodní sestavy oken. Prosím o typ rolety, nebo požadavek na funkci.


- **Vnitřní plně zatemňující rolety, po stranách uložena do vodících lišt**
- **ruční ovládání**

**D)** Detail oken. V detailu jsou informace také ohledně parotěsných a paropropustných pásek, a typu podkladních profilů

- **připojovací spára bude řešena dle platné ČSN 73 0540-2 a 74 6077**
- **podkladní profil – standardní řešení pro ukončení parapetů vnitřních a vnějších**

Detaily budou řešeny se zhotovitelem stavby

v Chebu 22.1.2021 zpracovala: MgA H. Fischerová



 artmodul s r.o.  
Mánesova 265/13  
Cheb 350 02  
IČ: 291 22 571  
tel: 739 327 270  
artmodul@email.cz