

Příloha č. xxxxx - Jímací objekty a přípojky  
Název stavby: Rekonstrukce sídliště Spáleniště, VI.etapa, Cheb

Jímací objekt	Kóta mříže (m n.m.)	Přípojka vpusti / šachty						Poznámka
		Kóta odtoku vpusti (m n.m.)	Hloubka odtoku (m)	Kóta napojení (m n.m.)	Potrubí	Délka (m)	Sklon (%)	
UV1	488,7	487,5	1,2	487,25	PVC KG DN150 SN8	0,7	35,7	
UV2	488,9	487,7	1,2	487,01	PVC KG DN150 SN8	2,8	24,6	
UV3	488,93	487,73	1,2	486,97	PVC KG DN150 SN8	9	8,4	
UV4	488,83	487,63	1,2	487,42	PVC KG DN150 SN8	4,2	5,0	
UV5	488,37	487,64	0,73	487,5	PVC KG DN150 SN8	13,7	1,0	obetonování potrubí přípojky
LV1	488,56	487,4	1,16	487,2	PVC KG DN200 SN8	20,5	1,0	
LV2	487,49	-	-	-	-	-	-	LV2 bude napojena prostřednictvím stáv.přípojky

CELKEM:

PVC KG DN150 SN8

30,4

PVC KG DN200 SN8

20,5