



MUCHP00N2WAJ

Povodí Ohře

MĚSTO CHEB MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB		① Poč.l. 1
DOŠLO	08. 01. 2021	poč.pt./poč.l. XPARE
č.j.	Ukl.zn.	
MUCH		

Váš dopis zn.: MUCHX01EUV11
Ze dne: 09.12.2020
Naše zn.: POH/56491/2020-2/032100

Vyřizuje: Ing. David Polách
Tel.: 474 636 288
Mobil:
E-mail: polach@poh.cz

Datum: 06.01.2021

Město Cheb
Odbor investiční – Ing. Petr Kukla
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 20 Cheb

Skatepark Cheb, pozemek p. č. 457, k. ú. Cheb

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 14. prosince 2020, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

S realizací výše uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících připomínek:

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

1. Projektová dokumentace uvádí (v části B. Souhrnná technická zpráva), že nedochází ke změně odtokových poměrů, přičemž dále uvádí, že srážkové vody „z betonové plochy budou svedeny do stávajícího potrubí dešťové odpadní kanalizace“. Dochází tedy k nárůstu množství odváděných srážkových vod dešťovou kanalizací (na ploše větší jak 2000 m² je stávající travnatý povrch nahrazen betonovou plochou). Při likvidaci srážkových vod je nutné postupovat v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona a dalšími předpisy (např. § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a dle TNV 75 9010 „Hospodaření s dešťovými vodami“).
2. Na východní straně plochy je navržen prvek „OBVODOVÁ ZÍDKA“ výšky 400 mm. Zídka zasahuje i do prostoru, který byl z naší strany vymezen jako prostor, do kterého nelze umísťovat žádné překážky, resp. zde není možné navýšovat terén (viz Poznámka níže). Žádáme o vypuštění části prvku „OBVODOVÁ ZÍDKA“ v úseku vedoucím jižně od severního konce prvku „ROH“ (jedná se přibližně o úsek mezi body danými souřadnicemi -888458,-1021590 a -888458,-1021617). Výšku prvku „CURB LEM“ 200 mm a výšku prvku „CURB“ (u prvku „BAZÉN“) 190 mm lze akceptovat.

Souřadnice (orientačně – střed prvku „CURB LEM“): X = 1 021 613, Y = 888 467.

Poznámka: Na výkresu C.1 je znázorněno záplavové území, které má vycházet z našich podkladů. Uvedený podklad jsme zaslali elektronicky na adresu kukla@cheb.cz dne 4. února 2020. Stěžejní byla linie označená hnědou plnou čarou, která vymezovala prostor v rámci záplavového území, kde s ohledem na odtokové poměry není možné navýšovat terén nebo umísťovat jiné překážky proudění. Nejednalo se tedy o hranici záplavového území, jak je prezentováno na zmíněném výkresu.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

Na stavbou dotčeném pozemku se nenachází majetek, ke kterému máme právo hospodařit.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je návrh skateparku na stávající piknikové louce v severovýchodní části sportovně rekreačního areálu Krajinka v Chebu (pozemek p. č. 457/1, k. ú. Cheb).

Projektová dokumentace člení stavbu na následující stavební objekty:

SO.01 Bourací a přípravné práce, zařízení staveniště

SO.02 Osvětlení,

SO.03 Přípojky, fontána,

SO.04 Betonové plochy,

SO.05 Mlatové plochy,

SO.06 Odvodnění,

SO.07 Mobiliář,

SO.08 Sadové úpravy.

Odtokové poměry – srážkové vody: z části (z betonové plochy) budou svedeny do stávajícího potrubí dešťové odpadní kanalizace, z části budou odvedeny do okolních nepevněných ploch. Betonová plocha SO.04 nahradí stávající travnatou plochu prakticky v celé ploše.

Odtokové poměry – záplavové území: možnost využití daného území byla ze strany POH specifikována elektronicky dne 4. února 2020 (viz zn. POH/58508/2019-2).



Výsadba: budou vysazeny čtyři nové stromy, dojde k přesunutí již vysázené zeleně (křovin) a jednoho vzrostlého stromu.

OsVPR: v současné době se záměr nachází mimo OsVPR. Pro období 2022 – 2027 byla lokalita vyhodnocena jako plocha v riziku, neboť do ní okrajově zasahuje vysoké ohrožení. Záměr se umísťuje do území se středním a nízkým ohrožením, což odpovídá využití (rekreace a sport).

Místo stavby: Sportovně rekreační areál „Krajinka“, ulice Koželužská, pozemek p. č. 457/1, k. ú. Cheb.

Investor: Město Cheb.

HGR: 2110. ČHP: 1-13-01-0140-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0080 - Ohře od hráze nádrže Skalka po Slatinný potok. Vodní útvar podzemních vod: 21100 - Chebská pánev.


Povodí Ohře
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
web: www.poh.cz


Ing. Václav Svejkský
vedoucí odboru VR

Příloha

PD pro společné řízení, výběr zhotovitele a realizaci díla (U / U Studio s.r.o., 2020)

Rozdělovník

POh, s. p., závod Karlovy Vary

POh, s. p., provoz Cheb

1114 4591 -888467, -1021613