

Stanovisko k existenci sítě

Číslo žádosti	20200611
----------------------	----------

Žadatel					
Název organizace	Atelier Rákos s.r.o.	IČ	06978282		
Příjmení, jméno, titul	Rákos "Tomáš Ing.				
Obec	Mariánské Lázně	PSČ	35301		
Ulice / č.p. / č.o./	Hlavní třída 279/7				
E-mail	jirinovav@gmail.com	Telefon	734321469	Fax	

Stavebník					
Název organizace	Město Cheb	IČ	00253979		
Příjmení, jméno, titul					
Obec	Cheb	PSČ	35020		
Ulice / č.p. / č.o./	náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14				
E-mail	podatelna@cheb.cz	Telefon	354440111	Fax	

Název stavby	4b Náhradní výsadba - Cheb, ul. Přátelství, p.p.č. 2069 11
---------------------	--

V zájmovém území se nachází zařízení vodohospodářské infrastruktury (vodovod, kanalizace, ochranná pásma a jiné sítě). Tato zařízení jsou v situaci (příloha č. 1) zakreslena orientačně. O stanovisko k existenci sítí neprovozovaných společností CHEVAK Cheb, a.s. (zakreslených červeně) a stanoviška k PD, je nutné zažádat jejich vlastníka.

Stavbu, která se dotýká stávajících zařízení, je možno provádět dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu a kanalizace.

Projektovou dokumentaci výše uvedené stavby požadujeme předložit k odsouhlasení. V případě požadavku připojení na vodovod nebo kanalizaci je nutno možnost připojení projednat s odd. vodorozvoje.

Podmínky pro zpracování PD:

Při zpracování PD musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Při zpracování PD je nutno respektovat ochranná pásma, která jsou vymezena dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 včetně, 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500, 2,5 m,
- u vodovodních řadů, nebo kanalizačních stok nad průměr 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.

Toto stanovisko slouží pouze k ověření existence inženýrských sítí nebo jiných zájmů společnosti CHEVAK Cheb, a. s., jako podklad pro informaci o území a ke zpracování projektové dokumentace, nikoli jako stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, změně užívání stavby nebo změně využití území.

Vytyčení provádí pracovníci CHEVAK Cheb, a. s.

Územní působnost provozu Cheb:

vodovod Jiří Srnka 739 543 352, kanalizace Zdeněk Marek 739 543 353

Územní působnost provozu Aš:

vodovod Miroslav Brilla 739 543 426, kanalizace Leoš Káda 730 173 964

Územní působnost provozu Mariánské Lázně:

vodovod Roman Stelbacký 739 543 403, kanalizace Marek Hampejs 739 543 416

Provoz Nebanice:

přiváděcí řady Petr Dick 739 543 451

Stanovisko má platnost 12 měsíců.

V Chebu, 26.3.2020

Zájmové území	(viz. příloha)
----------------------	----------------

CHEVAK Cheb, a.s.¹³
odd. vodorozvoje
77, DIČ: CZ49787977
4/11, 350 02 Cheb

