

ELVOST
Ing. Jiří Stehlík
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 509/8
35002 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

V Chebu dne:

Ivana Radová/354 414 214
radova@chevak.cz

25.5.2021

Stanovisko k PD k umístění stavby nebo zařízení č. 20210927

Název stavby: Doplnění veřejného osvětlení ul. Dvořákova, Cheb

Místo stavby: k.ú. Cheb, p.p.č. 969/1, 977/23,1015/13

Investor: Město Cheb, Cheb

Popis stavby dle předložené PD:

Dokumentace řeší přeložení a doplnění veřejného osvětlení. Stávající světelné body S1÷S5 budou demontovány a nahrazeny novými N1÷N6, které budou napojeny ze stávajícího světelného bodu So1, na p.p.č. 977/38 k.ú. Cheb, zemním kabelem CYKY-J 4x16. kabel bude ukončen na stávajícím betonovém sloupu na p.p.č. 969/1. Délka trasy vedení VO je cca 251 m. V souběhu s napájecím vedením bude provedena přípojká mikrotubiček datového vedení Městské metropolitní sítě. Délka trasy datového vedení je cca 269 m.

CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním územního rozhodnutí s výše uvedenou stavbou a s provedením stavby s následujícími podmínkami:

- před zahájením stavby požádá investor/dodavatel stavby o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Cheb. Kontakt: p. Srnka tel. 739 543 352 – vodovod a p. Marek tel. 739 543 353 – kanalizace
- budované inženýrské sítě/kabely/stožáry/plynovody/parovody musí být při křížení a souběhu se stávajícími vodovody a kanalizacemi uloženy tak, aby byla dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- stožáry/sloupky/pilířky pro vedení nesmí být osazeny v ochranném pásmu stávajícího vodovodu/kanalizace, poloha světelného bodu N6 bude upřesněna po vytyčení vodovodní přípojky, mimo její ochranné pásmo
- při stavbě musí být zachováno minimální krytí stávajícího vodovodu a kanalizace dle ČSN
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- zástupci CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb budou během stavby, před záhozem, zváni ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí se stávajícím vodovodem a kanalizací (přípojkami)
- toto stanovisko platí po dobu 1 roku, resp. po dobu platnosti vydaného povolení ke stavbě, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko

- toto stanovisko není souhlasem k napojení na zařízení CHEVAK Cheb, a. s. ani souhlasem k dodávce vody a odkanalizování odpadních vod (cizích nebo srážkových vod)


CHEVAK Cheb, a.s.¹³
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:



Ivana Radová
referent vodorozvoje