



- RO - stávající okružová rozvodnice
RVO - okružová rozvodnice venkovního osvětlení (RVO 0/NNP7P/S003/FA)
S - stykač 40A, 230V
SS - soumrakový spínač
ČS - čidlo soumrakového spínače
V - vypínač 6A, 230V

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 230V

ochrana samočinným odpojením od zdroje: dle ČSN EN 61140 ed.3

ELVOST		projekty elektro návrhy a dodávky osvětlení	nám Krále Jiřího 8, Cheb Tel.: 354 436 246 IČO:46862579 e-mail: elvost@seznam.cz	Paré:
Projektant: Ing. Jiří Voráč	Zodpovědný Ing. Jiří Stehlík		Číslo zakázky: 211101	
Stavebník: TEREA Cheb s.r.o., Májová 588/33, 35002 Cheb			Datum: 11/2021	
Kraj: Karlovarský	Obec: Cheb		Měřítko: -	
Akce: Cheb, Zlatý vrch uhelna - parkoviště			Stupeň: PDPS	
Část: SO 432 Veřejné osvětlení			Číslo výkresu: D.1.3.3	
Obsah: Schéma RVO				