

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická 4/11, 350 02 CHEB
Tel.: +420 354 414 200, fax: 354 433 554
e-mail: chevak@chevak.cz
webová stránka: www.chevak.cz
IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977
Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367
Datum zápisu: 01.01.1994

U/U Studio s.r.o.
Bc. Jan Maleček
Křišťanova 1638/12
130 00 Praha 3

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka/e-mail:
Milena Hájková/354 414 225
hajkova@chevak.cz

Cheb dne:
3.11.2020

Stanovisko k PD k umístění stavby, k žádosti o stavební povolení č. 20202024

Název stavby: Skatepark Cheb

Místo stavby: k. ú. Cheb, p. p. č. 457/1,

Investor: Město Cheb, Cheb

Popis stavby dle předložené PD: V rámci stavby nového skateparku, který bude umístěn ve stávajícím areálu Poohří, je řešena přeložka stávajícího vnitřního areálového rozvodu vody pro stávající a přemístěná pítka a pro novou fontánu a také odvodnění technologické šachty pro fontánu. Stávající vodovodní přípojka (ID 5816) PE 40 nebude stavbou dotčena. Odvádění a likvidaci srážkových vod předložená PD neřeší.

Za stávající vodoměrnou šachtou, která zakončuje vodovodní přípojku (ID 5816) PE 40, bude při stavbě přerušeno potrubí vnitřního areálového rozvodu vody a na něj bude napojeno nové areálové potrubí, které bude zásobovat vodou stávající a přemístěná pítka a novou fontánu. Pro fontánu bude vybudováno také odvodnění s technologickou šachtou, v šachtě bude bezpečnostní přepad a podlahová vpust' napojena novým potrubím vedeným směrem do ulice Koželužské do stávající areálové dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace není provozována společností CHEVAK Cheb, a.s.

CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním územního souhlasu /stavebního povolení/ pro výše uvedenou stavbu a s provedením stavby s následujícími podmínkami:

- do splaškové kanalizace mohou být odváděny pouze splaškové vody, v lokalitě Poohří, ul. Koželužská je vybudována oddílná stoková síť, srážkové vody a jiné čisté vody z pozemku investora nesmí být odváděny do splaškové kanalizace
- k závěrečné kontrolní prohlídce stavby/po dokončení stavby/ předá investor zástupci CHEVAK Cheb, a. s. geodetické zaměření nové trasy potrubí nového areálového vnitřního rozvodu vody pro fontánu a pítka a protokoly o tlakové zkoušce potrubí
- toto stanovisko platí po dobu 1 roku, resp. po dobu platnosti vydaného povolení ke stavbě, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko

Podmínky pro provádění stavby:

- před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Cheb. Kontakt: tel. 739 543 352 p. Srnka – vodovod a tel. 739 543 353 p. Marek – splašková kanalizace
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- během stavby nebude manipulováno s vodoměrnou sestavou a nebude dotčena vodoměrná šachta
- nové potrubí pro areálový rozvod vody bude z materiálu PE HD 100 SDR 11 svařovaného elektrospojkami
- odpojení stávajícího a napojení nového areálového potrubí na stávající přípojku, za vodoměrnou šachtou, provedou na objednávku pracovníci CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb

 **CHEVAK Cheb, a.s.**¹³
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:



Milena Hájková
referent vodorozvoje